

#163932#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 95, МАДОУ
Кирова 22, Калининград
3607

Заводской номер счётчика 20114338	Показания прибора, ГДж 20.11.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1602,277	1508,78	93.497	22.331

+ добор 24. 433

Подпись исполнителя



#163931#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 3607
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,1	65,4	0,25	0,18
22.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,6	66	0,25	0,18
22.10.2025	-	1,148	0	75,23	0	0	73,555	0	0	0	1	70,1	66,3	0,18	0,2
23.10.2025	-	3,391	0	228,077	0	0	222,9	0	0	8	16	70,9	67,2	0,07	0,23
24.10.2025	-	3,449	0	228,521	0	0	223,236	0	0	24	0	71,5	67,8	0,07	0,23
25.10.2025	-	3,803	0	229,325	0	0	224,057	0	0	24	0	71,3	67,2	0,07	0,23
26.10.2025	-	3,392	0	226,393	0	0	221,164	0	0	24	0	71,5	67,8	0,06	0,23
27.10.2025	-	3,236	0	221,092	0	0	216,002	0	0	24	0	71,4	67,8	0,06	0,22
28.10.2025	-	3,311	0	222,519	0	0	217,352	0	0	24	0	71,7	68,1	0,06	0,23
29.10.2025	-	3,36	0	223,411	0	0	218,226	0	0	24	0	71,7	68	0,06	0,23
30.10.2025	-	3,819	0	229,18	0	0	223,888	0	0	24	0	71,5	67,4	0,06	0,23
31.10.2025	-	4,199	0	230,411	0	0	225,095	0	0	24	0	71,4	67	0,06	0,23
01.11.2025	-	3,851	0	166,553	0	0	162,685	0	0	24	0	71,9	66,2	0,16	0,22
02.11.2025	-	3,521	0	97,419	0	0	95,212	0	0	24	0	70,9	62,1	0,3	0,21
03.11.2025	-	3,53	0	98,86	0	0	96,623	0	0	24	0	71	62,3	0,3	0,21
04.11.2025	-	3,489	0	98,29	0	0	96,046	0	0	24	0	71,3	62,6	0,29	0,21
05.11.2025	-	3,438	0	100,686	0	0	98,384	0	0	24	0	71,4	63	0,3	0,21
06.11.2025	-	3,307	0	102,014	0	0	99,684	0	0	24	0	71,3	63,4	0,3	0,2
07.11.2025	-	2,711	0	98,529	0	0	96,288	0	0	24	0	71,1	64,4	0,29	0,21
08.11.2025	-	2,507	0	95,972	0	0	93,796	0	0	24	0	71,1	64,7	0,29	0,21
09.11.2025	-	2,546	0	94,384	0	0	92,243	0	0	24	0	71	64,4	0,29	0,21
10.11.2025	-	2,677	0	94,839	0	0	92,683	0	0	24	0	71,1	64,2	0,29	0,21
11.11.2025	-	2,766	0	95,514	0	0	93,336	0	0	24	0	71,3	64,3	0,29	0,21
12.11.2025	-	2,789	0	95,693	0	0	93,528	0	0	24	0	70,9	63,8	0,29	0,21
13.11.2025	-	2,824	0	96,533	0	0	94,315	0	0	24	0	71,5	64,4	0,3	0,21
14.11.2025	-	2,782	0	97,082	0	0	94,881	0	0	24	0	71	64	0,3	0,21
15.11.2025	-	2,808	0	93,868	0	0	91,7	0	0	24	0	71,7	64,4	0,29	0,21
16.11.2025	-	3,064	0	91,225	0	0	88,877	0	0	24	0	76,2	68	0,29	0,21
17.11.2025	-	2,92	0	98,468	0	0	96,044	0	0	24	0	74,4	67,1	0,29	0,21
18.11.2025	-	2,816	0	97,151	0	0	94,828	0	0	24	0	73,1	66,1	0,27	0,21
19.11.2025	-	2,965	0	94,078	0	0	91,796	0	0	24	0	73,7	66	0,28	0,21
20.11.2025	-	3,079	0	91,341	0	0	89,043	0	0	24	0	75,2	67	0,28	0,21
Итого:	-	93,498	0	4112,658	0	0	4017,467	0	0	680	65	71,71	65,58	0,22	0,21

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 680 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1508,78	19614,367	0	0	19199,998	0	0	18947	1221
20.11.2025	1602,277	23727,026	0	0	23217,464	0	0	19651	1261

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения