

#121201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 203, Калининград

4395

8774

ТВ7 (АССII)

20114551

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	28,918	0	600,875	0	0	593,131	0	0	24	0	52,8	41,2	0,51	0,42	-
25.02.2025	30,392	0	601,075	0	0	592,907	0	0	24	0	54,1	41,9	0,5	0,42	-
26.02.2025	26,529	0	600,39	0	0	593,264	0	0	24	0	50,6	39,9	0,51	0,43	-
27.02.2025	24,767	0	599,99	0	0	593,347	0	0	24	0	49,1	39,1	0,51	0,43	-
28.02.2025	28,65	0	600,995	0	0	593,421	0	0	24	0	52,2	40,7	0,51	0,42	-
01.03.2025	30,768	0	601,615	0	0	593,335	0	0	24	0	54,5	42,1	0,5	0,41	-
02.03.2025	28,069	0	600,85	0	0	593,314	0	0	24	0	52	40,7	0,51	0,43	-
03.03.2025	26,528	0	600,285	0	0	593,265	0	0	24	0	50,4	39,7	0,51	0,43	-
04.03.2025	23,997	0	599,625	0	0	593,245	0	0	24	0	48,1	38,4	0,51	0,43	-
05.03.2025	21,44	0	599,04	0	0	593,364	0	0	24	0	45,4	36,8	0,51	0,43	-
06.03.2025	19,821	0	598,745	0	0	593,528	0	0	24	0	43,8	35,8	0,51	0,43	-
07.03.2025	20,257	0	599,05	0	0	593,528	0	0	24	0	44,8	36,7	0,51	0,43	-
08.03.2025	20,806	0	599,37	0	0	593,603	0	0	24	0	45,7	37,3	0,52	0,44	-
09.03.2025	20,774	0	599,375	0	0	593,527	0	0	24	0	46	37,6	0,52	0,44	-
10.03.2025	18,444	0	598,76	0	0	593,52	0	0	24	0	43,8	36,4	0,51	0,43	-
11.03.2025	23,98	0	599,92	0	0	593,376	0	0	24	0	48,6	38,9	0,51	0,43	-
12.03.2025	23,548	0	599,91	0	0	593,463	0	0	24	0	48,2	38,8	0,51	0,43	-
13.03.2025	26,912	0	600,905	0	0	593,719	0	0	24	0	50,9	40,1	0,51	0,42	-
14.03.2025	29,605	0	601,455	0	0	593,495	0	0	24	0	53,6	41,7	0,5	0,41	-
15.03.2025	30,642	0	601,685	0	0	593,329	0	0	24	0	54,6	42,3	0,5	0,41	-
16.03.2025	31,264	0	601,78	0	0	593,306	0	0	24	0	55,2	42,6	0,5	0,41	-
17.03.2025	33,362	0	602,385	0	0	593,352	0	0	24	0	57	43,6	0,49	0,41	-
18.03.2025	29,187	0	601,24	0	0	593,331	0	0	24	0	53,3	41,5	0,5	0,42	-
19.03.2025	26,699	0	600,475	0	0	593,333	0	0	24	0	50,6	39,8	0,5	0,41	-
20.03.2025	24,495	0	600,1	0	0	593,34	0	0	24	0	49,1	39,2	0,5	0,42	-
21.03.2025	23,1	0	599,83	0	0	593,697	0	0	24	0	47	37,8	0,5	0,42	-
22.03.2025	23,747	0	600,345	0	0	593,72	0	0	24	0	48,7	39,1	0,5	0,42	-
23.03.2025	22,367	0	599,975	0	0	593,814	0	0	24	0	47	38,1	0,51	0,42	-
Итого:	719,068	0	16810,045	0	0	16615,574	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	171,746														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	9306,895	185293,275	0	0	182925,185	0	0	12812	448
23.03.2025	10025,966	202103,32	0	0	199540,757	0	0	13484	448

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:58:49