

#147745#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 19.09.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Горького 203, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 20114551	Показания прибора, ГДж 19.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10532,565	10532,562	0.003	0.001
Количество тепловой энергии, система 2	6909,435	6677,419	232.016	55.416

Авария по 23.09.25
647.847 м³
63.626 Гк

Подпись исполнителя



#147744#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 19.09.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 8775
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20114551
Номер системы 2
Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	8,872	0	77,089	53,02	0	75,71	52,463	0	24	0	62,6	47,8	0,64	0,62
25.08.2025	-	8,793	0	78,769	52,653	0	77,546	52,194	0	24	0	58,1	43,7	0,64	0,62
26.08.2025	-	9,048	0	76,552	52,363	0	75,192	51,84	0	24	0	62,6	46,9	0,64	0,62
27.08.2025	-	8,881	0	75,213	52,539	0	73,805	51,977	0	24	0	64,2	48,2	0,64	0,62
28.08.2025	-	8,823	0	73,757	52,376	0	72,297	51,778	0	24	0	66,2	49,8	0,64	0,62
29.08.2025	-	9,256	0	75,951	52,242	0	74,495	51,664	0	24	0	65,1	49	0,64	0,62
30.08.2025	-	8,976	0	74,495	52,232	0	73,067	51,666	0	24	0	65,1	48,6	0,64	0,62
31.08.2025	-	10,015	0	78,899	52,265	0	77,382	51,693	0	24	0	65,1	48,8	0,64	0,61
01.09.2025	-	8,503	0	72,514	52,13	0	71,121	51,564	0	24	0	65,1	48,5	0,64	0,62
02.09.2025	-	8,74	0	73,48	51,911	0	72,069	51,345	0	24	0	65,1	48,8	0,64	0,61
03.09.2025	-	8,446	0	72,581	51,639	0	71,187	51,06	0	24	0	65,1	49,3	0,64	0,61
04.09.2025	-	8,379	0	72,202	51,382	0	70,819	50,806	0	24	0	65	49,3	0,64	0,61
05.09.2025	-	8,263	0	72,375	51,835	0	70,987	51,244	0	24	0	65,1	49,8	0,64	0,61
06.09.2025	-	8,162	0	71,219	51,189	0	69,853	50,614	0	24	0	65,1	49,5	0,64	0,62
07.09.2025	-	8,258	0	71,603	51,181	0	70,23	50,603	0	24	0	65,1	49,5	0,64	0,61
08.09.2025	-	7,971	0	70,189	50,918	0	68,843	50,347	0	24	0	65,1	49,4	0,64	0,61
09.09.2025	-	8,207	0	70,86	50,68	0	69,503	50,112	0	24	0	65,1	49,3	0,64	0,61
10.09.2025	-	8,191	0	70,576	50,373	0	69,222	49,811	0	24	0	65,1	49,2	0,64	0,61
11.09.2025	-	8,061	0	69,676	50,025	0	68,342	49,474	0	24	0	65	49	0,64	0,61
12.09.2025	-	8,363	0	70,408	49,604	0	69,06	49,057	0	24	0	65	48,8	0,64	0,61
13.09.2025	-	8,242	0	69,499	49,129	0	68,169	48,596	0	24	0	64,9	48,6	0,64	0,61
14.09.2025	-	9,122	0	73,878	49,192	0	72,497	48,659	0	24	0	64,2	48,4	0,64	0,61
15.09.2025	-	8,505	0	70,589	49,098	0	69,246	48,568	0	24	0	64,8	48,5	0,64	0,61
16.09.2025	-	8,383	0	69,811	48,783	0	68,491	48,261	0	24	0	64,6	48,2	0,64	0,61
17.09.2025	-	8,883	0	71,188	47,921	0	69,843	47,412	0	24	0	64,6	48,1	0,64	0,61
18.09.2025	-	9,006	0	72,207	47,523	0	70,874	47,024	0	24	0	63,7	47,8	0,64	0,61
19.09.2025	-	7,666	0	66,599	47,565	0	65,378	47,072	0	24	0	63,5	47,5	0,64	0,61
Итого:	-	232,015	0	1962,179	1371,768	0	1925,228	1356,904	0	648	0	64,45	48,53	0,64	0,61

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.08.2025	6677,419	55807,354	37643,286	0	54771,904	37227,845	0	0	0
19.09.2025	6909,435	57769,531	39015,054	0	56697,129	38584,746	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения