

#162928#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 203, Калининград

4395

8774

ТВ7 (АСЦП)

20114551

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	21,8	21,2	0,51	0,37	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	33,9	29,4	0,51	0,37	-
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	46	38,3	0,51	0,37	-
04.10.2025	7,329	0	238,58	0	0	236,585	0	0	0	24	42,9	35,5	0,51	0,39	-
05.10.2025	16,76	0	570,615	0	0	565,862	0	0	10	14	42,8	35,8	0,5	0,4	-
06.10.2025	15,846	0	577,11	0	0	572,289	0	0	24	0	42,9	36,3	0,5	0,4	-
07.10.2025	15,989	0	565,46	0	0	560,65	0	0	24	0	43,2	36,4	0,5	0,41	-
08.10.2025	15,812	0	549,085	0	0	544,51	0	0	24	0	42,9	35,9	0,5	0,41	-
09.10.2025	15,767	0	550,455	0	0	545,862	0	0	24	0	42,9	36	0,5	0,41	-
10.10.2025	15,789	0	550,75	0	0	546,143	0	0	24	0	42,9	36	0,5	0,41	-
11.10.2025	15,614	0	550,695	0	0	546,081	0	0	24	0	42,9	36,1	0,5	0,41	-
12.10.2025	15,744	0	552,145	0	0	547,53	0	0	24	0	42,8	36	0,5	0,41	-
13.10.2025	16,272	0	554,535	0	0	549,846	0	0	24	0	43,1	36	0,5	0,41	-
14.10.2025	18,491	0	560,24	0	0	555,054	0	0	24	0	45	37	0,5	0,4	-
15.10.2025	18,377	0	560,945	0	0	555,743	0	0	24	0	45	37,1	0,5	0,4	-
16.10.2025	18,003	0	546,285	0	0	541,242	0	0	24	0	45	37	0,5	0,4	-
17.10.2025	18,593	0	567,36	0	0	562,107	0	0	24	0	45	37,1	0,5	0,4	-
18.10.2025	19,743	0	567,36	0	0	561,886	0	0	24	0	45,9	37,5	0,5	0,4	-
19.10.2025	20,01	0	567,83	0	0	562,308	0	0	24	0	46	37,5	0,5	0,4	-
20.10.2025	22,885	0	567,84	0	0	561,583	0	0	24	0	48,8	39,1	0,5	0,4	-
21.10.2025	23,396	0	568,655	0	0	562,148	0	0	24	0	49,6	39,7	0,5	0,41	-
22.10.2025	20,665	0	568,625	0	0	562,96	0	0	24	0	46,6	37,8	0,5	0,41	-
23.10.2025	19,217	0	569,86	0	0	564,574	0	0	24	0	45	36,8	0,5	0,41	-
Итого:	350,302	0	10904,43	0	0	10804,963	0	0	442	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,668														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

442

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	10532,565	215606,49	0	0	212904,081	0	0	17541	975
23.10.2025	10882,864	226510,92	0	0	223709,043	0	0	18007	1061

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:49:26