

#166339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 203, Калининград

4395

8774

ТВ7 (АСЦП)

20114551

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	16,018	0	417,18	0	0	413,317	0	0	24	0	44,9	35,7	0,5	0,45	-
25.10.2025	14,392	0	267,53	0	0	265,073	0	0	24	0	44,9	31,9	0,51	0,5	-
26.10.2025	20,133	0	563,12	0	0	557,857	0	0	24	0	45,2	36,6	0,5	0,41	-
27.10.2025	20,847	0	563,38	0	0	557,891	0	0	24	0	46	37,1	0,5	0,41	-
28.10.2025	20,019	0	563,425	0	0	558,202	0	0	24	0	44,9	36,4	0,5	0,41	-
29.10.2025	20,513	0	564,22	0	0	558,885	0	0	24	0	45,3	36,5	0,5	0,41	-
30.10.2025	20,163	0	564,73	0	0	559,502	0	0	24	0	44,9	36,3	0,5	0,41	-
31.10.2025	20,37	0	564,755	0	0	559,476	0	0	24	0	45,1	36,4	0,5	0,41	-
01.11.2025	21,216	0	565,56	0	0	560,069	0	0	24	0	46	37	0,5	0,41	-
02.11.2025	19,934	0	564,92	0	0	559,685	0	0	24	0	45	36,5	0,5	0,41	-
03.11.2025	19,624	0	564,85	0	0	559,613	0	0	24	0	45	36,6	0,5	0,41	-
04.11.2025	20,142	0	564,97	0	0	559,67	0	0	24	0	45,3	36,7	0,5	0,41	-
05.11.2025	19,66	0	564,92	0	0	559,714	0	0	24	0	45	36,6	0,5	0,41	-
06.11.2025	19,479	0	565,015	0	0	559,789	0	0	24	0	45	36,7	0,5	0,41	-
07.11.2025	20,199	0	565,295	0	0	559,929	0	0	24	0	45,4	36,8	0,5	0,41	-
08.11.2025	24,438	0	566,125	0	0	559,766	0	0	24	0	49,3	38,9	0,5	0,4	-
09.11.2025	25,341	0	565,39	0	0	558,785	0	0	24	0	50,3	39,5	0,5	0,4	-
10.11.2025	22,595	0	555,27	0	0	549,439	0	0	24	0	47,7	37,9	0,49	0,41	-
11.11.2025	20,746	0	555,075	0	0	549,718	0	0	24	0	45,7	36,7	0,49	0,41	-
12.11.2025	20,345	0	554,625	0	0	549,438	0	0	24	0	45,1	36,3	0,5	0,41	-
13.11.2025	20,161	0	555,185	0	0	550,046	0	0	24	0	45	36,2	0,5	0,41	-
14.11.2025	20,406	0	554,9	0	0	549,645	0	0	24	0	45,4	36,5	0,5	0,41	-
15.11.2025	25,123	0	556,645	0	0	550,277	0	0	24	0	49,7	38,8	0,5	0,41	-
16.11.2025	34,822	0	559,06	0	0	550,078	0	0	24	0	59,1	44	0,5	0,4	-
17.11.2025	30,004	0	558	0	0	550,27	0	0	24	0	54,8	41,8	0,5	0,41	-
18.11.2025	31,904	0	558,455	0	0	550,329	0	0	24	0	56,1	42,3	0,5	0,41	-
19.11.2025	30,119	0	557,98	0	0	550,378	0	0	24	0	54,2	41,2	0,5	0,41	-
20.11.2025	35,182	0	562,355	0	0	553,363	0	0	24	0	58,9	43,8	0,49	0,4	-
21.11.2025	32,422	0	564,8	0	0	556,558	0	0	24	0	56,3	42,4	0,5	0,41	-
22.11.2025	33,365	0	565,105	0	0	556,653	0	0	24	0	56,9	42,6	0,5	0,41	-
23.11.2025	38,527	0	566,275	0	0	556,38	0	0	24	0	61,8	45,3	0,5	0,4	-
Итого:	738,209	0	16979,115	0	0	16789,795	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	176,318														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	10882,864	226510,92	0	0	223709,043	0	0	18007	1061
23.11.2025	11621,073	243490,035	0	0	240498,839	0	0	18751	1061

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 13:12:15