

#207555#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Яналова 5а, Калининград
5670
1102
SKM-01
31592
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2026	0,594	16,07	24	0	81,1	49,4	-9,4
25.01.2026	0,597	16,44	24	0	80,9	49,8	-7,3
26.01.2026	0,567	16,66	24	0	78,3	49	-4,4
27.01.2026	0,569	16,81	24	0	78,5	49,4	-3,8
28.01.2026	0,56	16,47	24	0	78,2	49	-6
29.01.2026	0,603	16,21	24	0	82,1	50,2	-9,7
30.01.2026	0,611	16,04	24	0	82,5	49,8	-12,4
31.01.2026	0,621	15,83	24	0	83,2	49,5	-13,8
01.02.2026	0,627	15,52	24	0	83,6	48,9	-18,9
02.02.2026	0,66	15,87	24	0	85,3	49,6	-20,1
03.02.2026	0,688	17,01	24	0	86	51,3	-18
04.02.2026	0,689	17,24	24	0	86	51,7	-12,3
05.02.2026	0,664	17,64	24	0	84,1	51,7	-7,6
06.02.2026	0,624	17,94	24	0	80,9	51	-3,2
07.02.2026	0,594	17,71	24	0	79	50,2	-3,3
08.02.2026	0,6	17,55	24	0	80	50,5	-4,9
09.02.2026	0,633	17,2	24	0	82,7	51,1	-12,1
10.02.2026	0,637	17,54	24	0	82,7	51,5	-12,4
11.02.2026	0,595	18,23	24	0	79	51	-3,8
12.02.2026	0,551	18,19	24	0	76	49,9	-0,7
13.02.2026	0,556	17,92	24	0	76,8	50,1	-1,2
14.02.2026	0,6	17,9	24	0	80,4	51,6	-6,7
15.02.2026	0,648	17,9	24	0	84,2	53,1	-11,2
16.02.2026	0,673	17,88	24	0	86,3	53,9	-
17.02.2026	0,665	18,11	24	0	85,2	53,6	-
Итого:	15,426	427,88	600	0	0	0	0
Гкал	13,266						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2026	1906,362	95981,1	161475,08
17.02.2026	1921,788	96408,98	162075,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 7:45:11