

#283025#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	0,627	18,78	24	0	81,4	52,8	-
19.02.2026	0,584	18,83	24	0	78,3	51,6	-
20.02.2026	0,577	18,95	24	0	77,9	51,7	-
21.02.2026	0,558	18,85	24	0	77,1	51,7	-
22.02.2026	0,518	19,19	24	0	74	50,8	-
23.02.2026	0,508	19,03	24	0	72,9	50	-
24.02.2026	0,494	18,88	24	0	72,5	50	-
25.02.2026	0,494	18,79	24	0	73,9	51,3	-
26.02.2026	0,476	18,86	24	0	72,7	51	-
27.02.2026	0,435	19,16	24	0	69,9	50,4	-
28.02.2026	0,431	19,55	24	0	70,1	51,2	-
01.03.2026	0,422	19,18	24	0	69,8	50,8	-
02.03.2026	0,431	18,96	24	0	69,9	50,4	-
03.03.2026	0,426	19,25	24	0	69,9	50,9	-
04.03.2026	0,407	18,68	24	0	69,9	51,2	-
05.03.2026	0,404	18,48	24	0	69,6	50,9	-
06.03.2026	0,415	18,63	24	0	70,2	51,1	-
07.03.2026	0,414	19,08	24	0	70,1	51,4	-
08.03.2026	0,408	19,48	24	0	70,2	52,2	-
09.03.2026	0,398	19,68	24	0	70,2	52,8	-
10.03.2026	0,381	19,96	24	0	70,2	53,8	-
11.03.2026	0,367	19,92	24	0	70	54,2	-
12.03.2026	0,361	19,73	24	0	70,2	54,4	-
13.03.2026	0,354	19,56	24	0	69,5	54	-
14.03.2026	0,349	19,91	24	0	69,6	54,6	-
15.03.2026	0,349	19,74	24	0	69,6	54,4	-
16.03.2026	0,356	19,46	24	0	69,7	54	-
17.03.2026	0,371	21,07	24	0	68,3	53,2	-
18.03.2026	0,445	24,69	24	0	69,3	53,8	-
Итого:	12,76	564,33	696	0	0	0	0
Гкал	10,974						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
17.02.2026	1921,788	96408,98	162075,08
18.03.2026	1934,548	96973,31	162771,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 19.03.2026 7:30:20