

#166337#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Яналова 5а, Калининград
5670
1102
SKM-01
31592
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2025	0,292	13,73	24	0	68	49,7	-
25.10.2025	0,285	13,62	24	0	68	50	-
26.10.2025	0,284	13,64	24	0	67,8	49,8	-
27.10.2025	0,294	13,62	24	0	68	49,5	-
28.10.2025	0,3	13,79	24	0	67,9	49,2	-
29.10.2025	0,307	13,72	24	0	68,1	48,8	-
30.10.2025	0,302	13,59	24	0	68	48,9	-
31.10.2025	0,287	13,43	24	0	68	49,6	-
01.11.2025	0,284	13,25	24	0	67,9	49,5	-
02.11.2025	0,292	13,56	24	0	68,1	49,6	-
03.11.2025	0,291	13,67	24	0	68,3	50	-
04.11.2025	0,298	13,82	24	0	68,1	49,5	-
05.11.2025	0,308	14,23	24	0	68,5	49,8	-
06.11.2025	0,292	14,09	24	0	68,3	50,5	-
07.11.2025	0,293	13,7	24	0	68,4	50	-
08.11.2025	0,286	13,58	23,99	128	68	49,9	-
09.11.2025	0,283	13,49	24	0	67,8	49,8	-
10.11.2025	0,294	13,54	24	0	67,8	49,2	-
11.11.2025	0,301	13,55	24	0	68	48,8	-
12.11.2025	0,291	13,01	24	0	67,5	48,3	-
13.11.2025	0,287	12,99	24	0	67,4	48,5	-
14.11.2025	0,293	13,3	24	0	67,9	49	-
15.11.2025	0,293	12,81	24	0	68,1	48,4	-
16.11.2025	0,318	12,4	24	0	71,4	49,3	-
17.11.2025	0,316	12,51	24	0	69,7	48,1	-
18.11.2025	0,301	12,05	24	0	67,9	46,4	-
19.11.2025	0,268	9,64	24	0	67,5	43,6	-
20.11.2025	0,277	9,35	24	0	68,6	43,1	-
21.11.2025	0,281	9,23	24	0	68,1	42	-
22.11.2025	0,286	9,08	24	0	68,3	41,2	-
23.11.2025	0,325	9,38	24	0	72,7	42,9	-
Итого:	9,109	395,37	743,99	0	0	0	0
Гкал	7,834						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744
743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2025	1871,151	94818,79	159267,09
23.11.2025	1880,26	95214,16	160011,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 7:48:53