

#190436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Яналова 5а, Калининград
5670
1102
SKM-01
31592
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	0,342	9,53	24	0	73,3	42,4	-3,9
25.11.2025	0,333	9,54	24	0	71,5	41,5	-0,9
26.11.2025	0,342	9,7	24	0	71,1	40,7	-0,4
27.11.2025	0,344	9,46	24	0	70,2	39	-1,3
28.11.2025	0,346	9,6	24	0	69,8	38,8	-0,4
29.11.2025	0,354	9,85	24	0	70	39,1	-0,3
30.11.2025	0,361	10,1	24	0	70,2	39,4	-0,5
01.12.2025	0,359	10,2	24	0	69,5	39,2	-
02.12.2025	0,381	10,39	24	0	71,1	39,6	-
03.12.2025	0,356	10,47	24	0	67,8	38,4	-
04.12.2025	0,339	10,08	24	0	67,1	38,2	-
05.12.2025	0,324	9,71	24	0	66,9	38,2	-
06.12.2025	0,334	10,22	24	0	67,3	39,2	-
07.12.2025	0,334	10,29	24	0	67,2	39,2	-
08.12.2025	0,343	10,67	24	0	67,4	39,8	-
09.12.2025	0,347	11,14	24	0	67,9	41,1	-
10.12.2025	0,353	11,76	24	0	68,3	42,5	-
11.12.2025	0,354	12,4	24	0	68,3	43,7	-
12.12.2025	0,353	12,5	24	0	68,4	44,1	-
13.12.2025	0,345	12,36	24	0	68,1	44,1	-
14.12.2025	0,348	12,43	24	0	68,5	44,4	-
15.12.2025	0,332	11,79	24	0	66,9	42,7	-
16.12.2025	0,337	11,46	24	0	68	42,8	-
17.12.2025	0,368	11,69	24	0	70,3	43,2	-
18.12.2025	0,391	12,11	24	0	70,4	42,6	-
19.12.2025	0,38	12,36	24	0	68,3	41,9	-
20.12.2025	0,373	12,6	24	0	68,1	42,6	-
21.12.2025	0,374	12,75	24	0	68,4	43,2	-
22.12.2025	0,382	13,05	24	0	68,7	43,5	-
23.12.2025	0,415	12,81	24	0	72,2	44,3	-
Итого:	10,644	333,02	720	0	0	0	0
Гкал	9,154						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2025	1880,26	95214,16	160011,08
23.12.2025	1890,904	95547,18	160731,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:32:01