

#194019#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Яналова 5а, Калининград
5670
1102
SKM-01
31592
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2025	0,424	10,92	24	0	76,9	43,5	-6,3
25.12.2025	0,424	11,53	24	0	75,2	43,5	-5,6
26.12.2025	0,379	12,28	24	0	69,5	43	4,4
27.12.2025	0,365	12,22	24	0	68,1	42,4	5,4
28.12.2025	0,368	12,16	24	0	68	42	3,8
29.12.2025	0,377	12,3	24	0	69,1	42,7	2,5
30.12.2025	0,431	12,97	24	0	73,7	45,2	-1,1
31.12.2025	0,451	13,04	24	0	76,1	46,4	-4,2
01.01.2026	0,454	13,32	24	0	75,9	46,6	-5,2
02.01.2026	0,429	13,62	24	0	73,2	46,1	1,2
03.01.2026	0,435	13,38	24	0	73,6	45,6	-0,6
04.01.2026	0,459	13,42	24	0	75,2	45,8	-4
05.01.2026	0,479	13,75	24	0	76	46	-3
06.01.2026	0,501	13,63	24	0	77,9	46,4	-5,5
07.01.2026	0,522	13,7	24	0	79,7	46,9	-7,8
08.01.2026	0,531	13,42	24	0	80,8	46,8	-11
09.01.2026	0,549	14,11	24	0	81	47,5	-9,6
10.01.2026	0,53	14,63	24	0	78,5	47,4	-5,2
11.01.2026	0,526	14,89	24	0	77,8	47,5	-5,2
12.01.2026	0,54	14,93	24	0	78,7	47,7	-
13.01.2026	0,564	14,95	24	0	80,6	48,1	-
14.01.2026	0,555	15,09	24	0	79,5	47,9	-
15.01.2026	0,507	15,18	24	0	75,2	46,5	-
16.01.2026	0,527	15,03	24	0	77,1	47	-
17.01.2026	0,562	15,24	24	0	79,9	48,2	-
18.01.2026	0,577	15,17	24	0	81,1	48,5	-
19.01.2026	0,597	15,46	24	0	82,3	49,1	-
20.01.2026	0,591	15,81	24	0	81,4	49,3	-
21.01.2026	0,605	16,04	24	0	82,5	50,1	-
22.01.2026	0,594	15,61	24	0	81,9	49,2	-
23.01.2026	0,605	16,12	24	0	82	49,8	-
Итого:	15,458	433,92	744	0	0	0	0
Гкал	13,294						

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2025	1890,904	95547,18	160731,08
23.01.2026	1906,362	95981,1	161475,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:04:19