

#283023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Калининградское ГОРПО  
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмаг")  
Номер абонента 438  
Порядковый номер 4421  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00091595  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,962	0	78,17	77,59	0	75,84	75,88	0	0	24	0	0	83,1	70,4	12,66	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,872	0	78,75	78,24	0	76,58	76,56	0	0	24	0	0	79,1	67,7	11,41	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,829	0	78,04	77,57	0	75,89	75,97	0	0	24	0	0	78,1	67,2	10,93	0,7	0,7	-
24.02.2026	0,835	0	77,13	76,68	0	75,09	75,16	0	0	24	0	0	77,8	66,7	11,1	0,7	0,7	-
25.02.2026	0,879	0	77,11	76,62	0	74,99	75,01	0	0	24	0	0	79,4	67,7	11,7	0,7	0,7	-
26.02.2026	0,807	0	77,1	76,66	0	75,06	75,13	0	0	24	0	0	77,8	67,1	10,76	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,691	0	78,21	77,87	0	76,29	76,42	0	0	24	0	0	74,8	65,7	9,07	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,678	0	79,81	79,52	0	77,87	77,95	0	0	24	0	0	74,8	66,1	8,7	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,653	0	78,08	77,81	0	76,16	76,34	0	0	24	0	0	74,5	65,9	8,54	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,669	0	77,41	77,12	0	75,49	75,68	0	0	24	0	0	74,6	65,7	8,87	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,658	0	78,69	78,44	0	76,77	76,89	0	0	24	0	0	74,5	66	8,58	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,669	0	76,44	76,18	0	74,52	74,72	0	0	24	0	0	74,6	65,6	9	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,672	0	75,38	75,12	0	73,52	73,68	0	0	24	0	0	74,4	65,3	9,13	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,675	0	75,9	75,63	0	73,99	74,19	0	0	24	0	0	74,9	65,8	9,1	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,648	0	77,1	76,86	0	75,21	75,32	0	0	24	0	0	74,6	66	8,63	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,628	0	78,22	78	0	76,3	76,48	0	0	24	0	0	74,6	66,4	8,24	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,582	0	80,52	80,36	0	78,55	78,77	0	0	24	0	0	74,3	66,9	7,41	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,551	0	83,72	83,65	0	81,69	81,97	0	0	24	0	0	74	67,3	6,74	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,555	0	84,51	84,43	0	82,44	82,75	0	0	24	0	0	74,2	67,4	6,73	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,567	0	83,77	83,73	0	81,67	82,05	0	0	24	0	0	74,6	67,6	6,94	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,56	0	83,36	83,36	0	81,33	81,68	0	0	24	0	0	74,1	67,3	6,87	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,526	0	84,93	84,91	0	82,83	83,23	0	0	24	0	0	73,9	67,6	6,37	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,53	0	83,7	83,68	0	81,7	82	0	0	24	0	0	73,9	67,4	6,49	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,551	0	82,12	82,07	0	80,19	80,39	0	0	24	0	0	74,4	67,5	6,88	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,541	0	79,92	79,85	0	78,11	78,27	0	0	24	0	0	72,7	65,8	6,9	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,574	0	80,66	80,56	0	78,78	78,96	0	0	24	0	0	73	65,7	7,32	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,546	0	77,58	77,56	0	75,72	75,96	0	0	24	0	0	74,2	67	7,22	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,505	0	77,57	77,65	0	75,74	76,06	0	0	24	0	0	73,7	67	6,66	0,7	0,7	-
Итого:	18,413	0	2223,9	2217,72	0	2168,32	2173,47	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,413																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	367,662	37882,06	37671,97	0	36924,63	36933,8	0
20.03.2026	386,075	40105,96	39889,69	0	39092,95	39107,27	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 7:39:30