

#162923#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградское ГОРПО
Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмаг")
438
4421
ВКТ-7
00091595
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,1	0	10,62	10,73	0	10,39	10,56	0	0	24	0	0	68,5	58,6	9,84	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,238	0	29,18	29,18	0	28,55	28,66	0	0	24	0	0	69,7	61,4	8,32	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,316	0	38,53	38,55	0	37,72	37,88	0	0	24	0	0	70,1	61,7	8,32	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,55	0	82,42	82,45	0	80,5	80,77	0	0	24	0	0	72,7	65,8	6,84	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,579	0	84,18	84,02	0	82,23	82,34	0	0	24	0	0	73,1	66,1	7,04	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,587	0	84,07	83,48	0	82,09	81,8	0	0	24	0	0	73,1	66	7,13	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,534	0	81,95	81,55	0	80,03	79,87	0	0	24	0	0	73,6	67	6,64	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,506	0	80,14	80,01	0	78,22	78,34	0	0	24	0	0	73,2	66,7	6,48	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,508	0	80,69	80,72	0	78,77	79,04	0	0	24	0	0	73,4	67	6,42	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,489	0	79,33	79,45	0	77,41	77,78	0	0	24	0	0	73,2	67	6,3	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,486	0	79,98	80,14	0	78,06	78,46	0	0	24	0	0	73,2	67	6,24	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,506	0	80,09	80,2	0	78,17	78,57	0	0	24	0	0	73	66,6	6,47	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,51	0	80,25	80,39	0	78,34	78,73	0	0	24	0	0	73,1	66,6	6,51	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,51	0	78,86	79,04	0	76,94	77,4	0	0	24	0	0	73,2	66,6	6,62	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,495	0	78,5	78,74	0	76,58	77,07	0	0	24	0	0	73,4	67	6,48	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,517	0	79,76	79,97	0	77,84	78,3	0	0	24	0	0	73,3	66,7	6,61	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,527	0	80,98	81,17	0	79,06	79,49	0	0	24	0	0	73,3	66,7	6,63	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,51	0	78,62	78,88	0	76,7	77,24	0	0	24	0	0	73,4	66,8	6,6	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,514	0	78,39	78,65	0	76,47	77,02	0	0	24	0	0	73,4	66,7	6,74	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,529	0	77,4	77,61	0	75,52	76,08	0	0	24	0	0	73,2	66,2	7,02	0,7	0,7	-
Итого:	9,511	0	1443,94	1444,93	0	1409,59	1415,4	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,511																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

480

480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	254,548	26779,38	26617,26	0	26127,73	26116,31	0
20.10.2025	264,059	28223,32	28062,19	0	27537,32	27531,71	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 8:34:52