

#34889#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель	Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя	Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмаг")
Номер абонента	438
Порядковый номер	4421
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00091595
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,4	0,07	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,25	0	27,82	27,81	0	27,22	27,31	0	0	24	0	0	71,1	61,9	9,19	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,586	0	78,59	78,7	0	76,91	77,26	0	0	24	0	0	71	63,4	7,6	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,544	0	75,65	75,31	0	74,09	74,01	0	0	24	0	0	68,5	61,1	7,35	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,569	0	73,71	73,22	0	72,06	71,9	0	0	24	0	0	70,9	63	7,88	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,569	0	73,68	73,47	0	72	72,15	0	0	24	0	0	70,8	62,9	7,94	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,568	0	74,28	74,47	0	72,6	73,06	0	0	24	0	0	70,8	62,9	7,82	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,575	0	71,14	71,24	0	69,51	69,98	0	0	24	0	0	71	62,7	8,27	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,609	0	70,27	70,36	0	68,59	69,16	0	0	24	0	0	72,2	63,3	8,89	0,7	0,7	-
Итого:	4,27	0	545,14	544,58	0	532,98	534,83	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,27																	

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
11.10.2023	0	0,09	0,09	0	0,09	0,09	0
20.10.2023	4,27	545,23	544,67	0	533,07	534,92	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 16:55:21