

#166335#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградское ГОРПО

Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмаг")

438

4421

ВКТ-7

00091595

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,527	0	78,57	78,88	0	76,68	77,29	0	0	24	0	0	73,5	66,6	6,91	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,514	0	80,33	80,7	0	78,41	79,02	0	0	24	0	0	73,3	66,7	6,55	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,499	0	80,55	80,9	0	78,63	79,22	0	0	24	0	0	73	66,6	6,37	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,51	0	80,69	81,03	0	78,77	79,35	0	0	24	0	0	73,5	67,1	6,44	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,513	0	79,66	79,98	0	77,74	78,3	0	0	24	0	0	73,4	66,8	6,58	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,503	0	79,7	80,05	0	77,78	78,37	0	0	24	0	0	73,3	66,8	6,49	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,525	0	79,9	80,21	0	77,98	78,53	0	0	24	0	0	73,6	66,8	6,74	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,558	0	81,07	81,3	0	79,15	79,65	0	0	24	0	0	73,1	66	7,06	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,534	0	80,93	81,2	0	79,01	79,53	0	0	24	0	0	72,9	66,2	6,77	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,512	0	80,24	80,55	0	78,32	78,89	0	0	24	0	0	72,8	66,3	6,53	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,511	0	79,88	80,17	0	77,96	78,52	0	0	24	0	0	72,8	66,2	6,58	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,512	0	79,57	79,84	0	77,65	78,17	0	0	24	0	0	73	66,4	6,63	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,522	0	80,96	81,16	0	79,04	79,49	0	0	24	0	0	73,3	66,6	6,65	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,516	0	81,08	81,28	0	79,16	79,6	0	0	24	0	0	73,3	66,8	6,52	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,519	0	80,46	80,64	0	78,55	78,98	0	0	24	0	0	72,9	66,3	6,63	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,537	0	81,87	82	0	79,95	80,32	0	0	24	0	0	73,2	66,4	6,75	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,527	0	81,83	81,96	0	79,91	80,28	0	0	24	0	0	73,2	66,6	6,62	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,521	0	80,29	80,43	0	78,37	78,75	0	0	24	0	0	73,7	67	6,65	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,536	0	79,05	79,12	0	77,13	77,47	0	0	24	0	0	73,8	66,8	6,96	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,54	0	78,81	78,87	0	76,89	77,21	0	0	24	0	0	73,7	66,6	7,02	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,553	0	79,91	79,93	0	77,99	78,26	0	0	24	0	0	73,8	66,7	7,09	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,566	0	81,73	81,76	0	79,77	80,08	0	0	24	0	0	74,1	67	7,06	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,568	0	79,48	79,46	0	77,57	77,88	0	0	24	0	0	73,7	66,3	7,33	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,592	0	78,86	78,77	0	76,98	77,2	0	0	24	0	0	73,6	65,9	7,69	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,594	0	81,58	81,52	0	79,63	79,91	0	0	24	0	0	73,5	66	7,46	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,612	0	79,02	78,91	0	77,1	77,38	0	0	24	0	0	73,9	66	7,92	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,71	0	77,79	77,54	0	75,73	75,86	0	0	24	0	0	77,9	68,5	9,34	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,692	0	79,22	78,94	0	77,23	77,38	0	0	24	0	0	75,7	66,8	8,93	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,675	0	76,78	76,56	0	74,89	75,11	0	0	24	0	0	74,5	65,5	9,03	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,686	0	77,8	78,2	0	75,84	76,67	0	0	24	0	0	75,2	66,1	9,08	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,742	0	77,71	77,58	0	75,7	75,97	0	0	24	0	0	76,9	67,2	9,77	0,7	0,7	-
Итого:	17,426	0	2475,32	2479,44	0	2415,51	2428,64	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,426																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	264,059	28223,32	28062,19	0	27537,32	27531,71	0
20.11.2025	281,485	30698,64	30541,63	0	29952,83	29960,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:16:31