

#207552#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ

Серпуховская 46, калининград

2099

7878

ТЕМ104-1

1124003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	3,494	131,83	127,506	24	24	0	0	0	0	0	0	87,6	60,3	0,46	0,34	-12,2
22.01.2026	3,459	128,688	124,471	24	24	0	0	0	0	0	0	87,5	59,8	0,47	0,34	-11,6
23.01.2026	3,493	132,916	128,602	24	24	0	0	0	0	0	0	87,1	60	0,46	0,34	-8,3
24.01.2026	3,22	132,695	128,447	24	24	0	0	0	0	0	0	86,4	61,4	0,47	0,35	-9,4
25.01.2026	3,133	130,242	126,125	24	24	0	0	0	0	0	0	85,7	61	0,47	0,34	-7,3
26.01.2026	3,23	135,303	131,236	24	24	0	0	0	0	0	0	83,3	58,8	0,47	0,34	-4,4
27.01.2026	3,172	137,135	133,059	24	24	0	0	0	0	0	0	82,8	59	0,47	0,35	-3,8
28.01.2026	3,264	137,279	133,125	24	24	0	0	0	0	0	0	83,7	59,2	0,48	0,35	-6
29.01.2026	3,481	133,988	129,611	24	24	0	0	0	0	0	0	87,4	60,6	0,48	0,35	-9,7
30.01.2026	3,461	128,275	124,023	24	24	0	0	0	0	0	0	88,1	60,3	0,47	0,35	-12,4
31.01.2026	3,36	131,686	127,279	24	24	0	0	0	0	0	0	88,6	62,3	0,46	0,34	-13,8
01.02.2026	3,427	134,113	129,559	24	24	0	0	0	0	0	0	89,4	63	0,48	0,35	-18,9
02.02.2026	3,759	138,135	133,285	24	24	0	0	0	0	0	0	91,1	63	0,48	0,35	-20,1
03.02.2026	3,889	144,641	139,496	24	24	0	0	0	0	0	0	91,8	64	0,48	0,35	-18
04.02.2026	3,909	148,957	143,713	24	24	0	0	0	0	0	0	91,2	64,1	0,49	0,35	-12,3
05.02.2026	3,741	156,055	150,791	24	24	0	0	0	0	0	0	89	64,3	0,5	0,35	-7,6
06.02.2026	3,532	160,125	155,072	24	24	0	0	0	0	0	0	85,7	63	0,52	0,35	-3,2
07.02.2026	3,13	151,178	146,572	24	24	0	0	0	0	0	0	84	62,7	0,52	0,35	-3,3
08.02.2026	3,112	146,098	141,596	24	24	0	0	0	0	0	0	84,5	62,6	0,51	0,35	-4,9
09.02.2026	3,47	139,945	135,342	24	24	0	0	0	0	0	0	87,7	62,2	0,5	0,35	-12,1
10.02.2026	3,467	141,734	137,102	24	24	0	0	0	0	0	0	87,4	62,2	0,48	0,35	-12,4
11.02.2026	3,277	150,361	145,82	24	24	0	0	0	0	0	0	83,6	61,2	0,49	0,35	-3,8
12.02.2026	3,083	153,613	149,295	24	24	0	0	0	0	0	0	80,2	59,6	0,5	0,35	-0,7
13.02.2026	3,081	149,82	145,553	24	24	0	0	0	0	0	0	80,8	59,7	0,51	0,35	-1,2
14.02.2026	3,109	143,428	138,984	24	24	0	0	0	0	0	0	84,8	62,5	0,5	0,35	-6,7
15.02.2026	3,293	142,061	137,287	24	24	0	0	0	0	0	0	88,8	64,9	0,5	0,35	-11,2
16.02.2026	3,665	141,203	136,283	24	24	0	0	0	0	0	0	90,7	63,9	0,49	0,35	-17,4
17.02.2026	3,618	142,932	138,041	24	24	0	0	0	0	0	0	89,8	63,6	0,49	0,35	-11,6
18.02.2026	3,452	149,357	144,611	24	24	0	0	0	0	0	0	86	62,2	0,49	0,35	-
19.02.2026	3,232	148,191	143,811	24	24	0	0	0	0	0	0	82,6	60,2	0,5	0,35	-
20.02.2026	3,195	149,039	144,705	24	24	0	0	0	0	0	0	81,8	59,8	0,5	0,35	-
Итого:	105,208	4391,023	4250,402	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,208															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	265,15	17066,008	16643,748	3539,64	0,03
20.02.2026	370,356	21457,031	20894,15	4283,64	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:45:12