

#283022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	2,867	142,887	138,791	24	24	0	0	0	0	0	0	81,1	60,5	0,5	0,35	-
22.02.2026	2,242	168,123	163,65	24	24	0	0	0	0	0	0	77,8	64,1	0,5	0,35	-
23.02.2026	2,254	290,189	282,6	24	24	0	0	0	0	3	0	77	69,1	0,42	0,3	-
24.02.2026	2,847	160,504	156,387	24	24	0	0	0	0	0	0	76,2	58	0,47	0,36	-
25.02.2026	2,695	127,6	124,238	24	24	0	0	0	0	0	0	77,3	55,7	0,49	0,35	-
26.02.2026	2,041	84,514	82,342	24	24	0	0	0	0	0	0	76,2	51,5	0,48	0,35	-
27.02.2026	1,684	79,221	77,365	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	50,7	0,48	0,35	-
28.02.2026	1,474	86,32	84,336	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	54,2	0,49	0,34	-
01.03.2026	1,451	81,76	79,891	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	53,3	0,49	0,34	-
02.03.2026	1,631	77,896	76,086	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	50,7	0,48	0,34	-
03.03.2026	1,655	83,688	81,754	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	51,6	0,48	0,35	-
04.03.2026	2,126	130,494	127,492	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	55	0,48	0,34	-
05.03.2026	2,348	119,244	116,445	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	52,4	0,47	0,35	-
06.03.2026	2,386	119,109	116,283	24	24	0	0	0	0	0	0	72,9	52,5	0,48	0,34	-
07.03.2026	2,136	115,885	113,191	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	53,2	0,49	0,34	-
08.03.2026	2,09	125,855	122,955	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	54,8	0,49	0,34	-
09.03.2026	2,055	125,285	122,396	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	55	0,49	0,34	-
10.03.2026	1,716	97,211	94,973	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	53,7	0,49	0,34	-
11.03.2026	1,497	100,734	98,422	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	56,4	0,5	0,34	-
12.03.2026	1,521	94,596	92,432	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	55,1	0,51	0,34	-
13.03.2026	1,497	92,148	90,035	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	55	0,51	0,34	-
14.03.2026	1,39	84,184	82,246	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	54,9	0,51	0,34	-
15.03.2026	1,352	114,531	111,898	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	59,6	0,52	0,34	-
16.03.2026	1,522	95,221	93,027	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	55,4	0,51	0,34	-
17.03.2026	1,561	89,166	87,123	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	53,6	0,51	0,34	-
18.03.2026	1,561	83,635	81,717	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	52,5	0,51	0,34	-
19.03.2026	1,538	76,16	74,396	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	51,3	0,51	0,34	-
20.03.2026	1,52	101,971	99,629	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	56,4	0,51	0,34	-
Итого:	52,657	3148,131	3072,1	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,657															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	370,356	21457,031	20894,15	4283,64	0,03
20.03.2026	423,012	24605,162	23966,252	4955,64	0,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:11:33