

#133860#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Серпуховская 46, калининград
2099
7878
ТЕМ104-1
1124003
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,693	33,305	32,578	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	48,2	0,4	0,33	-
22.05.2025	0,483	27,312	26,727	24	24	0	0	0	0	0	0	69,1	51,1	0,4	0,33	-
23.05.2025	0,493	27,477	26,875	24	24	0	0	0	0	0	0	69,3	51	0,41	0,33	-
24.05.2025	0,339	21,781	21,328	24	24	0	0	0	0	0	0	68,4	52,6	0,42	0,33	-
25.05.2025	0,336	21,82	21,352	24	24	0	0	0	0	0	0	68,4	52,7	0,41	0,33	-
26.05.2025	0,484	27,18	26,594	24	24	0	0	0	0	0	0	69,3	51,1	0,41	0,33	-
27.05.2025	0,47	26,641	26,062	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	51,2	0,41	0,33	-
28.05.2025	0,467	26,758	26,188	24	24	0	0	0	0	0	0	69,1	51,3	0,42	0,33	-
29.05.2025	0,5	27,844	27,234	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	51,1	0,42	0,33	-
30.05.2025	0,504	27,852	27,242	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	51	0,42	0,33	-
31.05.2025	0,335	21,383	20,93	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	52,6	0,43	0,33	-
01.06.2025	0,334	21,945	21,477	24	24	0	0	0	0	0	0	68,3	52,8	0,43	0,33	-
02.06.2025	0,453	26,203	25,641	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	51,5	0,42	0,33	-
03.06.2025	0,452	25,852	25,289	24	24	0	0	0	0	0	0	69,3	51,5	0,42	0,33	-
04.06.2025	0,457	26,32	25,758	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	51,5	0,43	0,33	-
05.06.2025	0,453	26,836	26,258	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	51,7	0,43	0,33	-
06.06.2025	0,449	26,508	25,938	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	51,6	0,42	0,33	-
07.06.2025	0,328	21,266	20,82	24	24	0	0	0	0	0	0	68,5	52,8	0,42	0,33	-
08.06.2025	0,327	21,164	20,711	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	52,8	0,43	0,33	-
09.06.2025	0,435	26,602	26,039	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	51,9	0,44	0,33	-
10.06.2025	0,469	27,836	27,242	24	24	0	0	0	0	0	0	68,7	51,5	0,42	0,33	-
11.06.2025	0,398	24,352	23,828	23,47	23,47	0	0	0	0	0	0	68,8	52,2	0,43	0,33	-
12.06.2025	0,303	19,648	19,234	24	24	0	0	0	0	3	128	68,2	52,5	0,43	0,33	-
13.06.2025	0,292	18,797	18,406	24	24	0	0	0	0	0	0	67,8	51,9	0,44	0,33	-
14.06.2025	0,279	17,445	17,086	24	24	0	0	0	0	0	0	67,3	51	0,43	0,33	-
15.06.2025	0,281	18,516	18,125	24	24	0	0	0	0	0	0	67,8	52,3	0,43	0,33	-
16.06.2025	0,268	53,164	51,969	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	65,8	0,44	0,33	-
17.06.2025	0,516	122,422	119,625	24	24	0	0	0	0	3	0	71,3	67	0,44	0,33	-
18.06.2025	0,09	30,82	30,398	24	24	0	0	0	0	0	0	54,4	51,4	0,42	0,34	-
19.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	26,8	24	0,26	0,24	-
20.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	24,6	32,2	0,27	0,27	-
Итого:	11,688	845,049	826,954	743,47	743,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,688															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,47

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1983,298	91284,891	89125,383	31760,75	0,2
20.06.2025	1994,988	92129,938	89952,336	32504,22	0,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 14:24:29