

#147198#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Серпуховская 46, калининград
2099

Заводской номер счётчика 1124003	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 26.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9,348	0,218	9.13

Подпись исполнителя _____



#147197#

Отчёт за период с 26.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчёта TEM104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
27.08.2025	-	0,408	125,662	122,788	24	24	0	0	0	0	2	128	71,3	68	0,37	0,31
28.08.2025	-	0,409	98,038	95,779	24	24	0	0	0	0	3	0	71,6	67,4	0,36	0,31
29.08.2025	-	0,383	96,226	94,006	24	24	0	0	0	0	3	0	71,7	67,6	0,37	0,31
30.08.2025	-	0,302	79,705	77,865	24	24	0	0	0	0	3	0	71,7	67,9	0,37	0,31
31.08.2025	-	0,303	88,956	86,943	24	24	0	0	0	0	3	0	71	67,5	0,38	0,31
01.09.2025	-	0,401	99,647	97,369	24	24	0	0	0	0	3	0	71,3	67,2	0,39	0,31
02.09.2025	-	0,389	95,859	93,662	24	24	0	0	0	0	3	0	71,4	67,3	0,37	0,31
03.09.2025	-	0,384	74,357	72,639	24	24	0	0	0	0	3	0	71,8	66,5	0,37	0,31
04.09.2025	-	0,384	92,057	89,949	24	24	0	0	0	0	2	0	71,4	67,1	0,37	0,31
05.09.2025	-	0,376	78,209	76,414	24	24	0	0	0	0	3	0	71,5	66,6	0,38	0,31
06.09.2025	-	0,291	88,497	86,463	24	24	0	0	0	0	3	0	71,6	68,2	0,38	0,31
07.09.2025	-	0,29	81,616	79,727	24	24	0	0	0	0	3	0	71,8	68,2	0,38	0,31
08.09.2025	-	0,381	109,119	106,633	24	24	0	0	0	0	3	0	71,2	67,6	0,38	0,31
09.09.2025	-	0,385	100,022	97,74	24	24	0	0	0	0	3	0	71,2	67,3	0,37	0,31
10.09.2025	-	0,385	81,464	79,589	24	24	0	0	0	0	3	0	71,6	66,8	0,37	0,31
11.09.2025	-	0,375	62,406	60,974	24	24	0	0	0	0	3	0	71,5	65,4	0,38	0,31
12.09.2025	-	0,387	70,8	69,181	24	24	0	0	0	0	1	0	71,4	65,8	0,37	0,31
13.09.2025	-	0,304	136,658	133,523	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	69,2	0,38	0,31
14.09.2025	-	0,297	105,351	102,957	24	24	0	0	0	0	3	0	71,1	68,2	0,37	0,31
15.09.2025	-	0,391	90,647	88,561	24	24	0	0	0	0	3	0	71,6	67,2	0,37	0,31
16.09.2025	-	0,41	119,67	116,943	24	24	0	0	0	0	3	0	71,2	67,7	0,37	0,31
17.09.2025	-	0,393	106,656	104,227	24	24	0	0	0	0	3	0	71,2	67,4	0,37	0,31
18.09.2025	-	0,408	100,404	98,09	24	24	0	0	0	0	3	0	71,6	67,5	0,37	0,31
19.09.2025	-	0,391	105,453	103,015	24	24	0	0	0	0	3	0	71,8	68	0,36	0,31
20.09.2025	-	0,302	104,246	101,85	24	24	0	0	0	0	3	0	71,6	68,6	0,37	0,31
Итого:	-	9,129	2391,725	2336,887	600	600	0	0	0	0	-	-	71,46	67,45	0,37	0,31

Общее время работы системы

600 час.

Период нормальной работы системы

600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.08.2025	0,218	30,64	29,939	12,18	0,03
20.09.2025	9,348	2422,365	2366,827	612,18	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
