

#162922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Серпуховская 46, калининград
2099
7878
ТЕМ104-1
1124003
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,304	119,237	116,513	24	24	0	0	0	0	3	0	71,3	68,7	0,38	0,31	-
22.09.2025	0,4	103,796	101,418	24	24	0	0	0	0	3	0	71,4	67,5	0,37	0,31	-
23.09.2025	0,4	85,857	83,887	24	24	0	0	0	0	3	0	71,5	66,7	0,37	0,31	-
24.09.2025	0,423	82,742	80,844	24	24	0	0	0	0	3	0	71,5	66,3	0,37	0,31	-
25.09.2025	0,402	101,625	99,298	24	24	0	0	0	0	3	0	71,4	67,4	0,38	0,31	-
26.09.2025	0,416	120,541	117,762	24	24	0	0	0	0	3	0	71,7	68,1	0,38	0,31	-
27.09.2025	0,312	80,47	78,606	24	24	0	0	0	0	3	0	71,8	67,9	0,37	0,31	-
28.09.2025	0,317	114,187	111,583	24	24	0	0	0	0	2	0	71,2	68,4	0,37	0,31	-
29.09.2025	1,1	142,837	139,577	24	24	0	0	0	0	3	0	71,3	63,4	0,38	0,31	-
30.09.2025	2,255	154,978	151,409	24	24	0	0	0	0	3	0	71,6	56,7	0,33	0,27	-
01.10.2025	2,34	142,982	139,64	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	55,5	0,37	0,32	-
02.10.2025	2,379	187,623	183,301	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	58,7	0,39	0,32	-
03.10.2025	2,371	165,972	162,078	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	57,8	0,43	0,33	-
04.10.2025	2,11	150,003	146,547	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	57,3	0,43	0,33	-
05.10.2025	2,08	144,824	141,453	23,99	23,99	0	0	0	0	0	0	72,1	57,4	0,41	0,33	-
06.10.2025	2,063	151,175	147,675	24	24	0	0	0	0	0	128	71,9	57,9	0,41	0,33	-
07.10.2025	2,083	139,309	136,092	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	56,5	0,41	0,33	-
08.10.2025	1,958	126,284	123,366	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	56	0,43	0,33	-
09.10.2025	1,541	93,271	91,111	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	55	0,43	0,33	-
10.10.2025	1,325	84,154	82,223	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	55,5	0,44	0,33	-
11.10.2025	1,239	85,702	83,733	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	56,8	0,43	0,33	-
12.10.2025	1,217	126,264	123,378	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	61,5	0,43	0,33	-
13.10.2025	1,359	87,434	85,42	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	55,8	0,43	0,33	-
14.10.2025	1,346	95,833	93,618	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	57,5	0,43	0,32	-
15.10.2025	1,354	87,08	85,075	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	55,8	0,42	0,32	-
16.10.2025	1,367	87,475	85,461	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	55,7	0,42	0,33	-
17.10.2025	1,378	82,631	80,721	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	54,8	0,43	0,33	-
18.10.2025	1,234	80,044	78,204	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	55,8	0,43	0,32	-
19.10.2025	1,232	84,83	82,883	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	56,7	0,42	0,32	-
20.10.2025	1,773	103,007	100,631	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	54,1	0,42	0,32	-
Итого:	40,078	3412,167	3333,507	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,078															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	9,348	2422,365	2366,827	612,18	0,03
20.10.2025	49,427	5834,53	5700,337	1332,17	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:36:15