

#166334#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ

Серпуховская 46, калининград

2099

7878

ТЕМ104-1

1124003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	2,015	112,987	110,363	24	24	0	0	0	0	0	0	72	53,8	0,41	0,32	-
22.10.2025	2,064	110,27	107,702	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	53	0,43	0,33	-
23.10.2025	2,043	114,244	111,594	24	24	0	0	0	0	0	0	72	53,7	0,45	0,33	-
24.10.2025	2,017	115,678	113,004	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	54	0,46	0,33	-
25.10.2025	1,867	100,263	97,934	24	24	0	0	0	0	0	0	72	53	0,46	0,33	-
26.10.2025	1,825	104,74	102,322	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	54	0,45	0,33	-
27.10.2025	1,538	100,616	98,3	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	56,1	0,45	0,33	-
28.10.2025	1,474	98,259	95,998	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	56,3	0,45	0,33	-
29.10.2025	1,557	83,2	81,278	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	52,7	0,45	0,33	-
30.10.2025	1,588	93,546	91,387	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	54,4	0,45	0,33	-
31.10.2025	1,564	106,624	104,172	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	56,6	0,45	0,33	-
01.11.2025	1,554	99,204	96,915	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	55,8	0,45	0,33	-
02.11.2025	1,486	72,72	71,042	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	50,9	0,44	0,33	-
03.11.2025	1,465	79,394	77,566	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	52,8	0,46	0,33	-
04.11.2025	1,443	94,276	92,102	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	56,1	0,46	0,33	-
05.11.2025	1,601	91,655	89,536	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	54	0,45	0,33	-
06.11.2025	1,586	92,541	90,394	24	24	0	0	0	0	0	0	72	54,5	0,46	0,33	-
07.11.2025	1,564	80,991	79,121	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	52,1	0,45	0,33	-
08.11.2025	1,405	85,88	83,907	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	54,9	0,45	0,33	-
09.11.2025	1,389	79,586	77,762	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	53,7	0,44	0,33	-
10.11.2025	1,57	93,697	91,522	24	24	0	0	0	0	0	0	72	54,9	0,44	0,33	-
11.11.2025	1,592	86,771	84,762	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	53,2	0,44	0,33	-
12.11.2025	1,602	97,372	95,131	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	54,9	0,45	0,33	-
13.11.2025	1,625	91,023	88,92	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	53,6	0,45	0,33	-
14.11.2025	1,63	84,15	82,191	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	52,3	0,45	0,33	-
15.11.2025	1,43	80,402	78,552	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	53,5	0,45	0,33	-
16.11.2025	1,545	53,927	52,604	24	24	0	0	0	0	0	0	74,2	44,9	0,44	0,33	-
17.11.2025	1,992	103,614	101,211	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	52,3	0,44	0,33	-
18.11.2025	2,485	122,851	119,897	24	24	0	0	0	0	0	0	73,4	52,7	0,43	0,33	-
19.11.2025	2,582	134,65	131,379	24	24	0	0	0	0	0	0	73,9	54,2	0,42	0,33	-
20.11.2025	2,638	128,391	125,163	24	24	0	0	0	0	0	0	75,3	54,3	0,44	0,33	-
Итого:	53,736	2993,522	2923,731	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,736															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	49,427	5834,53	5700,337	1332,17	0,03
20.11.2025	103,16	8828,053	8624,066	2076,17	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:33:59