

# #190433#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ  
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград  
Номер абонента 2099  
Порядковый номер 7878  
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1  
Заводской номер 1124003  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	2,599	128,824	125,614	24	24	0	0	0	0	0	0	74,9	54,3	0,45	0,33	2,2
22.11.2025	2,43	119,537	116,52	24	24	0	0	0	0	0	0	75,5	54,6	0,45	0,33	1,3
23.11.2025	2,614	115,667	112,468	24	24	0	0	0	0	0	0	79,4	56,3	0,44	0,33	-3,3
24.11.2025	2,85	122,117	118,676	24	24	0	0	0	0	0	0	80,3	56,3	0,44	0,33	-3,9
25.11.2025	2,779	126,304	122,926	24	24	0	0	0	0	0	0	78	55,4	0,45	0,33	-0,9
26.11.2025	2,752	123,776	120,459	24	24	0	0	0	0	0	0	78,1	55,3	0,46	0,33	-0,4
27.11.2025	2,726	126,637	123,309	24	24	0	0	0	0	0	0	77,2	55,1	0,45	0,33	-1,3
28.11.2025	2,714	127,771	124,469	24	24	0	0	0	0	0	0	76,5	54,7	0,45	0,33	-0,4
29.11.2025	2,502	119,028	115,943	24	24	0	0	0	0	0	0	76,6	55,1	0,45	0,33	-0,3
30.11.2025	2,504	118,576	115,467	24	24	0	0	0	0	0	0	77,1	55,4	0,45	0,33	-0,5
01.12.2025	2,627	128,16	124,89	24	24	0	0	0	0	0	0	75,9	54,9	0,45	0,33	-
02.12.2025	2,704	122,668	119,433	24	24	0	0	0	0	0	0	77,4	54,8	0,46	0,33	-
03.12.2025	2,517	132,398	129,184	24	24	0	0	0	0	0	0	73,9	54,4	0,45	0,33	-
04.12.2025	2,413	144,923	141,526	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	55,4	0,46	0,33	-
05.12.2025	2,444	158,428	154,723	24	24	0	0	0	0	0	0	72,3	56,6	0,45	0,33	-
06.12.2025	2,257	138,226	134,986	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	55,7	0,46	0,34	-
07.12.2025	2,174	137,279	134,099	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	55,7	0,47	0,33	-
08.12.2025	2,408	145,042	141,632	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	55,6	0,46	0,33	-
09.12.2025	2,405	155,04	151,408	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	56,5	0,46	0,33	-
10.12.2025	2,349	153,167	149,602	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	56,5	0,47	0,33	-
11.12.2025	2,218	172,745	168,937	23,47	23,47	0	0	0	0	0	0	69,8	56,8	0,48	0,34	-
12.12.2025	2,391	153,099	149,51	24	24	0	0	0	0	0	128	72,4	56,5	0,48	0,35	-
13.12.2025	2,177	137,434	134,233	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	56	0,49	0,35	-
14.12.2025	2,14	138,656	135,443	24	24	0	0	0	0	0	0	72	56,2	0,48	0,35	-
15.12.2025	2,32	164,62	160,785	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	57,8	0,48	0,35	-
16.12.2025	2,429	135,864	132,619	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	54,9	0,47	0,35	-
17.12.2025	2,615	127,454	124,19	24	24	0	0	0	0	0	0	76,1	55,1	0,47	0,35	-
18.12.2025	2,522	124,22	121,094	24	24	0	0	0	0	0	0	75,4	54,6	0,47	0,35	-
19.12.2025	2,406	149,514	145,997	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	56,1	0,47	0,35	-
20.12.2025	2,234	135,908	132,729	24	24	0	0	0	0	0	0	72,3	55,6	0,47	0,35	-
Итого:	74,22	4083,082	3982,871	719,47	719,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,22															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,47

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	103,16	8828,053	8624,066	2076,17	0,03
20.12.2025	177,381	12911,135	12606,935	2795,64	0,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2025 7:38:24