

#194016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ

Серпуховская 46, калининград

2099

7878

ТЕМ104-1

1124003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	2,185	137,83	134,617	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	56	0,49	0,35	5,6
22.12.2025	2,347	143,958	140,598	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	55,6	0,48	0,35	3,7
23.12.2025	1,693	93,543	91,331	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	53,9	0,48	0,35	0
24.12.2025	1,847	90,1	87,891	24	24	0	0	0	0	3	0	73,2	52,2	0,34	0,25	-6,3
25.12.2025	3,225	135,681	131,736	24	24	0	0	0	0	3	0	81,7	57,3	0,31	0,25	-5,6
26.12.2025	2,722	160,738	156,86	24	24	0	0	0	0	0	0	73,6	56,3	0,47	0,35	4,4
27.12.2025	2,386	152,69	149,148	24	24	0	0	0	0	0	0	72	56	0,48	0,35	5,4
28.12.2025	2,367	144,406	141,025	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	55,6	0,48	0,35	3,8
29.12.2025	2,649	147,597	143,976	24	24	0	0	0	0	0	0	74,3	55,9	0,47	0,35	2,5
30.12.2025	2,863	136,487	132,744	24	24	0	0	0	0	0	0	79,1	57,6	0,47	0,35	-1,1
31.12.2025	2,85	132,481	128,626	24	24	0	0	0	0	0	0	81,8	59,7	0,47	0,35	-4,2
01.01.2026	2,799	135,337	131,455	24	24	0	0	0	0	0	0	81,1	59,9	0,47	0,35	-5,2
02.01.2026	2,546	148,366	144,498	24	24	0	0	0	0	0	0	76,8	59,2	0,47	0,35	1,2
03.01.2026	2,602	134,136	130,531	24	24	0	0	0	0	0	0	78,2	58,3	0,47	0,35	-0,6
04.01.2026	2,709	132,361	128,639	24	24	0	0	0	0	0	0	80,2	59,2	0,47	0,35	-4
05.01.2026	2,833	136,214	132,269	24	24	0	0	0	0	0	0	81,6	60,2	0,47	0,35	-3
06.01.2026	2,973	136,344	132,152	24	24	0	0	0	0	0	0	84,4	62	0,48	0,35	-5,5
07.01.2026	2,993	131,75	127,607	24	24	0	0	0	0	0	0	85,5	62,1	0,48	0,35	-7,8
08.01.2026	3,083	128,752	124,572	24	24	0	0	0	0	0	0	87,1	62,4	0,47	0,34	-11
09.01.2026	3,092	131,479	127,222	24	24	0	0	0	0	0	0	86,9	62,7	0,47	0,34	-9,6
10.01.2026	2,939	136,117	131,978	24	24	0	0	0	0	0	0	83,9	61,7	0,47	0,34	-5,2
11.01.2026	2,916	136,539	132,485	24	24	0	0	0	0	0	0	82,8	60,8	0,48	0,35	-5,2
12.01.2026	3,279	137,521	133,295	24	24	0	0	0	0	0	0	84,4	59,8	0,48	0,35	-
13.01.2026	3,316	132,963	128,749	24	24	0	0	0	0	0	0	85,9	60,2	0,47	0,35	-
14.01.2026	3,337	134,741	130,507	24	24	0	0	0	0	0	0	85,5	60	0,47	0,34	-
15.01.2026	3,018	137,82	133,953	24	24	0	0	0	0	2	0	80,1	57,6	0,47	0,34	-
16.01.2026	3,15	132,096	128,213	24	24	0	0	0	0	0	0	82,3	57,8	0,47	0,35	-
17.01.2026	3,11	130,209	126,104	24	24	0	0	0	0	0	0	85,6	61	0,46	0,35	-
18.01.2026	3,158	128,74	124,556	24	24	0	0	0	0	0	0	87,2	61,9	0,47	0,35	-
19.01.2026	3,425	128,564	124,326	24	24	0	0	0	0	0	0	87,8	60,4	0,47	0,34	-
20.01.2026	3,359	129,312	125,15	24	24	0	0	0	0	0	0	86,6	59,8	0,46	0,34	-
Итого:	87,771	4154,872	4036,813	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,771															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	177,381	12911,135	12606,935	2795,64	0,03
20.01.2026	265,15	17066,008	16643,748	3539,64	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 8:18:04