

#144363#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (старый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 23192370	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3,907	1,54	2.367	0.565

Подпись исполнителя



#143520#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 10124
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 23192370
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	21,4	0	0,02
22.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	21,2	0	0,02
23.07.2025	-	0	0	0	0,001	0	0	0,001	0	24	0	24,3	20,8	0	0,01
24.07.2025	-	0,003	0	0,555	0,549	0	0,554	0,548	0	24	0	22,1	20,7	0,1	0,12
25.07.2025	-	0,001	0	0,025	0,024	0	0,025	0,024	0	24	0	26	20,5	0,3	0,32
26.07.2025	-	0	0	0,004	0,004	0	0,004	0,004	0	24	0	24,2	21,1	0,31	0,33
27.07.2025	-	0	0	0,001	0,001	0	0,001	0,001	0	24	0	23,9	21,1	0,31	0,33
28.07.2025	-	0	0	0,016	0,016	0	0,016	0,016	0	24	0	23,9	21,5	0,3	0,32
29.07.2025	-	0,069	0	49,3	49,204	0	48,976	48,893	0	24	0	36,2	35,9	0,37	0,34
30.07.2025	-	0,091	0	4,997	5,01	0	4,916	4,939	0	24	0	59,5	55,1	0,46	0,32
31.07.2025	-	0,098	0	5,191	5,185	0	5,102	5,108	0	24	0	61,1	56,5	0,44	0,32
01.08.2025	-	0,101	0	4,195	4,181	0	4,126	4,124	0	24	0	60	54,2	0,44	0,32
02.08.2025	-	0,08	0	4,378	4,365	0	4,306	4,303	0	23	1	59,6	55,2	0,44	0,32
03.08.2025	-	0,064	0	4,686	4,675	0	4,611	4,607	0	24	0	59,2	55,9	0,43	0,32
04.08.2025	-	0,081	0	4,526	4,511	0	4,452	4,447	0	24	0	59,6	55,2	0,44	0,32
05.08.2025	-	0,098	0	14,246	14,226	0	14,021	14,013	0	24	0	58,3	56,6	0,43	0,32
06.08.2025	-	0,099	0	4,964	4,945	0	4,882	4,876	0	24	0	59,7	54,9	0,43	0,32
07.08.2025	-	0,231	0	5,489	5,463	0	5,394	5,396	0	24	0	61,2	51	0,43	0,32
08.08.2025	-	0,088	0	4,974	4,957	0	4,889	4,883	0	24	0	61	56,7	0,44	0,32
09.08.2025	-	0,073	0	4,246	4,234	0	4,177	4,173	0	24	0	59,5	55,3	0,44	0,32
10.08.2025	-	0,072	0	4,253	4,236	0	4,184	4,176	0	24	0	59,4	55,3	0,44	0,32
11.08.2025	-	0,097	0	4,721	4,709	0	4,643	4,642	0	24	0	59,9	55	0,44	0,32
12.08.2025	-	0,096	0	4,634	4,616	0	4,557	4,552	0	24	0	59,9	54,8	0,43	0,32
13.08.2025	-	0,121	0	4,56	4,541	0	4,483	4,479	0	24	0	60,6	54,2	0,44	0,32
14.08.2025	-	0,108	0	4,398	4,38	0	4,324	4,32	0	24	0	60,2	54,3	0,44	0,32
15.08.2025	-	0,094	0	4,501	4,485	0	4,427	4,422	0	24	0	59,8	54,8	0,44	0,32
16.08.2025	-	0,08	0	4,725	4,71	0	4,644	4,639	0	24	0	60,9	56,8	0,44	0,32
17.08.2025	-	0,068	0	4,131	4,114	0	4,064	4,055	0	24	0	59,4	55,4	0,44	0,32
18.08.2025	-	0,15	0	4,954	4,935	0	4,869	4,869	0	24	0	61	53,6	0,44	0,32
19.08.2025	-	0,163	0	5,134	5,106	0	5,046	5,038	0	24	0	61,2	53,5	0,44	0,32
20.08.2025	-	0,143	0	5,066	5,043	0	4,98	4,974	0	24	0	60,7	53,9	0,44	0,32
Итого:	-	2,369	0	162,87	162,426	0	160,673	160,522	0	743	1	50,02	45,56	0,37	0,29

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1,54	142,696	142,102	0	140,743	140,343	0	580	33
20.08.2025	3,907	305,566	304,529	0	301,418	300,867	0	1323	34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения