

#146294#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (старый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 23192370	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	16,384	3,907	12.477	2.98

Подпись исполнителя



#146272#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 10124
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 23192370
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,157	0	5,55	5,525	0	5,453	5,447	0	24	0	61,9	55	0,44	0,32
22.08.2025	-	0,161	0	5,109	5,086	0	5,022	5,019	0	24	0	61	53,4	0,44	0,32
23.08.2025	-	0,101	0	4,849	4,83	0	4,769	4,762	0	24	0	59,9	54,8	0,43	0,32
24.08.2025	-	0,074	0	5,37	5,354	0	5,281	5,274	0	24	0	59,9	56,6	0,43	0,32
25.08.2025	-	0,109	0	4,778	4,764	0	4,698	4,698	0	24	0	60,2	54,7	0,43	0,33
26.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,9	25,6	0,43	0,34
27.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,2	0,43	0,35
28.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,4	0,43	0,35
29.08.2025	-	0,132	0	28,353	28,314	0	27,728	27,705	0	24	0	70,1	69	0,44	0,33
30.08.2025	-	0,173	0	25,266	25,218	0	24,725	24,698	0	24	0	69	67,3	0,44	0,32
31.08.2025	-	0,183	0	24,645	24,597	0	24,119	24,097	0	24	0	68,8	67	0,44	0,32
01.09.2025	-	0,319	0	24,284	24,221	0	23,769	23,748	0	24	0	68,5	65,3	0,44	0,32
02.09.2025	-	0,612	0	25,099	25,006	0	24,555	24,541	0	24	0	69,3	63,4	0,44	0,32
03.09.2025	-	0,646	0	25,074	24,984	0	24,539	24,533	0	24	0	68,8	62,5	0,44	0,32
04.09.2025	-	0,671	0	25,028	24,935	0	24,484	24,478	0	24	0	69,5	62,9	0,44	0,32
05.09.2025	-	0,769	0	25,532	25,434	0	24,98	24,98	0	24	0	69,3	62	0,45	0,32
06.09.2025	-	0,102	0	20,83	20,8	0	20,403	20,386	0	24	0	67,3	66,2	0,41	0,31
07.09.2025	-	0,113	0	25,489	25,452	0	24,939	24,916	0	22	2	69,3	68,2	0,45	0,32
08.09.2025	-	0,734	0	24,698	24,596	0	24,165	24,156	0	24	0	69,2	62	0,45	0,33
09.09.2025	-	0,733	0	23,318	23,225	0	22,822	22,824	0	24	0	68,6	61	0,45	0,34
10.09.2025	-	0,765	0	24,174	24,07	0	23,654	23,646	0	24	0	69,1	61,4	0,45	0,33
11.09.2025	-	0,857	0	24,854	24,743	0	24,322	24,318	0	24	0	68,9	60,5	0,44	0,33
12.09.2025	-	0,769	0	24,064	23,959	0	23,55	23,543	0	24	0	68,8	61	0,44	0,33
13.09.2025	-	0,118	0	23,968	23,932	0	23,458	23,439	0	24	0	68,6	67,5	0,44	0,33
14.09.2025	-	0,108	0	24,103	24,066	0	23,59	23,568	0	24	0	68,6	67,6	0,44	0,33
15.09.2025	-	0,782	0	23,914	23,81	0	23,403	23,399	0	24	0	68,8	60,9	0,44	0,33
16.09.2025	-	0,775	0	24,16	24,062	0	23,654	23,652	0	24	0	68,1	60,3	0,44	0,33
17.09.2025	-	0,825	0	27,017	26,909	0	26,442	26,439	0	24	0	68,7	61,3	0,45	0,31
18.09.2025	-	0,851	0	26,916	26,798	0	26,338	26,329	0	24	0	69,1	61,4	0,45	0,31
19.09.2025	-	0,695	0	27,298	27,196	0	26,706	26,695	0	24	0	69,4	63,2	0,45	0,31
20.09.2025	-	0,143	0	27,275	27,23	0	26,686	26,661	0	24	0	69,2	68	0,45	0,31
Итого:	-	12,477	0	601,015	599,116	0	588,254	587,951	0	742	2	63,09	58,44	0,44	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	3,907	305,566	304,529	0	301,418	300,867	0	1323	34
20.09.2025	16,384	906,576	903,645	0	889,671	888,816	0	2065	36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения