

#150865#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (старый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 23192370	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	257,467	16,384	241.083	57.582

Подпись исполнителя



#150297#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 10124
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 23192370
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,106	0	27,406	27,369	0	26,813	26,79	0	24	0	69,3	68,4	0,46	0,31
22.09.2025	-	0,69	0	27,24	27,145	0	26,656	26,651	0	24	0	69	62,8	0,46	0,31
23.09.2025	-	0,798	0	26,878	26,767	0	26,303	26,297	0	24	0	68,8	61,5	0,45	0,31
24.09.2025	-	0,706	0	26,791	26,696	0	26,216	26,211	0	24	0	69,1	62,7	0,45	0,31
25.09.2025	-	0,792	0	26,6	26,499	0	26,035	26,034	0	24	0	68,7	61,5	0,45	0,31
26.09.2025	-	0,675	0	24,36	24,267	0	23,841	23,836	0	24	0	68,7	62	0,45	0,31
27.09.2025	-	0,158	0	26,648	26,609	0	26,077	26,058	0	22	2	68,9	67,5	0,45	0,31
28.09.2025	-	0,126	0	26,667	26,631	0	26,099	26,078	0	24	0	68,8	67,7	0,45	0,31
29.09.2025	-	0,897	0	27,077	26,949	0	26,509	26,493	0	24	0	68,3	60,2	0,45	0,31
30.09.2025	-	0,686	0	26,444	26,344	0	25,872	25,86	0	24	0	69,4	63,1	0,45	0,31
01.10.2025	-	0,719	0	26,612	26,507	0	26,035	26,022	0	24	0	69,4	62,9	0,45	0,31
02.10.2025	-	6,535	0	90,47	89,794	0	88,373	88,543	0	24	0	72	54,4	0,44	0,33
03.10.2025	-	16,677	0	228,167	225,895	0	222,677	222,656	0	24	0	73,5	55,6	0,42	0,39
04.10.2025	-	15,75	0	218,554	216,42	0	213,27	213,268	0	24	0	73,7	56	0,42	0,4
05.10.2025	-	15,249	0	218,281	216,211	0	213,035	213,047	0	24	0	73,3	56,3	0,42	0,4
06.10.2025	-	16,133	0	233,771	231,587	0	228,188	228,187	0	24	0	73,2	56,3	0,41	0,41
07.10.2025	-	14,865	0	230,676	228,518	0	225,139	225,024	0	24	0	73,3	57,6	0,42	0,4
08.10.2025	-	13,341	0	219,684	217,979	0	214,402	214,502	0	24	0	73,5	58,7	0,43	0,35
09.10.2025	-	12,395	0	203,104	201,304	0	198,232	198,12	0	24	0	73,4	58,5	0,44	0,34
10.10.2025	-	10,952	0	181,566	179,788	0	177,215	176,934	0	24	0	73,3	58,6	0,44	0,34
11.10.2025	-	10,26	0	182,514	180,899	0	178,137	177,934	0	24	0	73,3	59,6	0,44	0,34
12.10.2025	-	10,277	0	181,938	180,04	0	177,552	177,071	0	24	0	73,6	59,8	0,44	0,34
13.10.2025	-	11,051	0	180,729	179,288	0	176,403	176,457	0	24	0	73,3	58,4	0,44	0,34
14.10.2025	-	10,995	0	177,231	175,484	0	173,005	172,756	0	24	0	73,1	58	0,44	0,34
15.10.2025	-	11,639	0	194,622	193,065	0	189,95	189,981	0	24	0	73,4	58,8	0,46	0,35
16.10.2025	-	12,168	0	207,069	204,915	0	202,117	201,619	0	24	0	73,3	58,9	0,48	0,35
17.10.2025	-	12,09	0	204,195	202,054	0	199,29	198,8	0	24	0	73,5	59	0,48	0,35
18.10.2025	-	11,223	0	203,261	201,164	0	198,436	197,871	0	24	0	73,1	59,6	0,48	0,35
19.10.2025	-	11,193	0	202,345	200,805	0	197,512	197,51	0	24	0	73,2	59,7	0,48	0,35
20.10.2025	-	11,937	0	197,354	195,641	0	192,62	192,533	0	24	0	73,4	58,7	0,47	0,36
Итого:	-	241,083	0	4048,254	4012,634	0	3952,009	3949,143	0	718	2	71,69	60,09	0,45	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	16,384	906,576	903,645	0	889,671	888,816	0	2065	36
20.10.2025	257,467	4954,831	4916,277	0	4841,679	4837,957	0	2783	38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения