

#165865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №11, МАОУ СОШ

Мира 1, Калининград (старый корпус)

3914

10124

ТВ7 (АСЦП)

23192370

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	12,073	0	197,084	195,411	0	192,356	192,321	0	24	0	73,5	58,5	0,47	0,36	-
22.10.2025	12,216	0	202,344	200,577	0	197,444	197,35	0	24	0	73,8	59	0,48	0,35	-
23.10.2025	12,053	0	205,951	204,044	0	201,008	200,742	0	24	0	73,4	59,1	0,48	0,35	-
24.10.2025	8,756	0	126,946	125,889	0	123,91	124,018	0	24	0	73,1	56,3	0,52	0,35	-
25.10.2025	6,032	0	43,376	42,632	0	42,369	42,353	0	24	0	72,2	38,2	0,55	0,34	-
26.10.2025	4,362	0	32,068	31,538	0	31,335	31,329	0	24	0	71,4	38,2	0,55	0,34	-
27.10.2025	4,234	0	27,776	27,272	0	27,157	27,141	0	24	0	70,7	33,5	0,54	0,35	-
28.10.2025	4,097	0	26,445	25,99	0	25,851	25,87	0	24	0	70,8	33	0,54	0,35	-
29.10.2025	4,432	0	28,819	28,321	0	28,169	28,187	0	24	0	71	33,5	0,55	0,35	-
30.10.2025	3,942	0	25,384	24,95	0	24,817	24,836	0	24	0	70,7	32,7	0,55	0,35	-
31.10.2025	4,928	0	32,986	32,438	0	32,256	32,278	0	24	0	70,2	33,8	0,54	0,35	-
01.11.2025	5,22	0	37,425	36,835	0	36,612	36,634	0	24	0	69,5	35,5	0,54	0,35	-
02.11.2025	3,507	0	21,826	21,426	0	21,34	21,339	0	24	0	70,5	31,3	0,55	0,35	-
03.11.2025	3,655	0	22,694	22,299	0	22,189	22,209	0	24	0	70,5	31,2	0,55	0,35	-
04.11.2025	4,388	0	28,186	27,698	0	27,552	27,569	0	24	0	71	32,9	0,55	0,35	-
05.11.2025	3,902	0	24,231	23,817	0	23,69	23,721	0	24	0	70,7	31,4	0,56	0,35	-
06.11.2025	5,298	0	34,384	33,822	0	33,6	33,657	0	24	0	71,4	33,8	0,56	0,34	-
07.11.2025	7,728	0	54,13	53,26	0	52,872	52,932	0	24	0	72,2	37,3	0,55	0,34	-
08.11.2025	7,602	0	58,426	57,586	0	57,118	57,193	0	24	0	70,7	39	0,54	0,34	-
09.11.2025	7,598	0	55,388	54,539	0	54,101	54,174	0	24	0	72,2	38,7	0,55	0,34	-
10.11.2025	7,534	0	53,144	52,271	0	51,908	51,942	0	24	0	72,2	37,6	0,55	0,34	-
11.11.2025	7,19	0	49,647	48,876	0	48,494	48,581	0	24	0	72,2	36,9	0,55	0,34	-
12.11.2025	7,422	0	51,141	50,304	0	49,953	50,005	0	24	0	72,2	36,7	0,55	0,34	-
13.11.2025	6,436	0	43,656	42,945	0	42,647	42,7	0	24	0	72	36	0,55	0,34	-
14.11.2025	6,92	0	47,09	46,315	0	46,002	46,052	0	24	0	72	36,1	0,55	0,34	-
15.11.2025	8,303	0	62,434	61,486	0	60,963	61,032	0	24	0	72,8	40,3	0,54	0,34	-
16.11.2025	9,713	0	71,654	70,485	0	69,827	69,891	0	24	0	76	42,8	0,54	0,34	-
17.11.2025	9,147	0	67,154	66,064	0	65,54	65,574	0	24	0	73,6	40,3	0,53	0,35	-
18.11.2025	9,596	0	72,338	71,225	0	70,619	70,689	0	24	0	73,1	40,6	0,52	0,35	-
19.11.2025	9,165	0	66,615	65,533	0	65,026	65,07	0	24	0	73,3	39,6	0,52	0,35	-
20.11.2025	10,283	0	75,622	74,396	0	73,755	73,81	0	24	0	74,7	41,5	0,53	0,35	-
Итого:	217,732	0	1946,364	1920,244	0	1900,48	1901,199	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,004														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	257,467	4954,831	4916,277	0	4841,679	4837,957	0	2783	38
20.11.2025	475,197	6901,195	6836,522	0	6742,158	6739,156	0	3527	38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 10:16:36