

#134978#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Баграмяна 34, Калининград
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	34,078	23,385	10.693

Подпись исполнителя _____



#134977#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 4713
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 10990
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.06.2025	-	0,706	0	54,63	0	0	53,778	0	0	24	0	0	0	58,3	45,4	0	0,51	0,47	0
22.06.2025	-	0,494	0	51,73	0	0	50,961	0	0	24	0	0	0	56,8	47,1	0	0,51	0,47	0
23.06.2025	-	0,731	0	61,7	0	0	60,779	0	0	24	0	0	6	56,8	44,9	0	0,52	0,47	0
24.06.2025	-	0,696	0	60,56	0	0	59,66	0	0	24	0	0	6	56,8	45,2	0	0,52	0,47	0
25.06.2025	-	0,199	0	20,69	0	0	20,391	0	0	9	15	786432	33286	56	40,1	0	0,49	0,36	0
26.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	33286	25,4	28,8	0	0,5	0,3	0
27.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	33286	20,3	24,7	0	0,5	0,3	0
28.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	33286	19,7	22,7	0	0,5	0,3	0
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	33286	20,7	22,5	0	0,5	0,3	0
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	33286	19,7	21,6	0	0,5	0,3	0
01.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	33286	19,4	20,7	0	0,51	0,39	0
02.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33286	19,2	20	0	0,46	0,45	0
03.07.2025	-	0,044	0	20,62	0	0	20,57	0	0	7	17	786432	33286	25,5	23,1	0	0,37	0,36	0
04.07.2025	-	0,226	0	45,79	0	0	45,37	0	0	15	9	786432	33286	43,3	35,9	0	0,52	0,4	0
05.07.2025	-	0,431	0	48,13	0	0	47,431	0	0	24	0	0	0	56,2	47,1	0	0,54	0,45	0
06.07.2025	-	0,437	0	48,06	0	0	47,357	0	0	24	0	0	0	56,4	47,2	0	0,53	0,45	0
07.07.2025	-	0,464	0	49,88	0	0	49,146	0	0	24	0	0	0	56,6	47,1	0	0,53	0,46	0
08.07.2025	-	0,478	0	50,84	0	0	50,088	0	0	24	0	0	0	56,7	47,1	0	0,53	0,46	0
09.07.2025	-	0,485	0	51,43	0	0	50,669	0	0	24	0	0	0	56,7	47,1	0	0,52	0,46	0
10.07.2025	-	0,492	0	51,49	0	0	50,726	0	0	24	0	0	0	56,8	47,1	0	0,52	0,46	0
11.07.2025	-	0,488	0	51,7	0	0	50,935	0	0	24	0	0	0	56,7	47,1	0	0,52	0,46	0
12.07.2025	-	0,486	0	51,76	0	0	50,994	0	0	24	0	0	0	56,7	47,2	0	0,52	0,46	0
13.07.2025	-	0,488	0	51,62	0	0	50,854	0	0	24	0	0	0	56,8	47,2	0	0,52	0,46	0
14.07.2025	-	0,486	0	51,79	0	0	51,023	0	0	24	0	0	0	56,7	47,2	0	0,52	0,46	0
15.07.2025	-	0,494	0	51,53	0	0	50,763	0	0	24	0	0	0	56,9	47,2	0	0,52	0,46	0
16.07.2025	-	0,489	0	51,64	0	0	50,874	0	0	24	0	0	0	56,8	47,2	0	0,52	0,46	0
17.07.2025	-	0,487	0	51,55	0	0	50,785	0	0	24	0	0	0	56,8	47,2	0	0,52	0,46	0
18.07.2025	-	0,472	0	52,5	0	0	51,732	0	0	24	0	0	0	56,4	47,2	0	0,52	0,46	0
19.07.2025	-	0,455	0	52,64	0	0	51,878	0	0	24	0	0	0	56	47,3	0	0,51	0,46	0
20.07.2025	-	0,466	0	52,02	0	0	51,254	0	0	24	0	0	0	56,6	47,5	0	0,52	0,47	0
Итого:	-	10,694	0	1134,3	0	0	1118,018	0	0	511	209	-	-	46,79	39,92	0	0,51	0,42	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 511 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.06.2025	23,385	1638,259	0	0	1611,902	0	0	674,07	662	12,27	10
20.07.2025	34,078	2772,558	0	0	2729,921	0	0	1185,07	1173	221,27	219

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения