

#144339#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Баграмяна 34, Калининград
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	48,162	34,078	14.084

Подпись исполнителя _____



#144338#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 4713
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 10990
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.07.2025	-	0,479	0	51,46	0	0	50,698	0	0	24	0	0	0	56,7	47,3	0	0,52	0,47	0
22.07.2025	-	0,421	0	60,78	0	0	59,948	0	0	24	0	0	518	54,4	47,5	0	0,52	0,46	0
23.07.2025	-	0,406	0	54,52	0	0	53,761	0	0	24	0	0	0	54,9	47,4	0	0,52	0,46	0
24.07.2025	-	0,424	0	53,77	0	0	53,011	0	0	24	0	0	0	55,3	47,3	0	0,52	0,46	0
25.07.2025	-	0,447	0	52,79	0	0	52,03	0	0	24	0	0	0	55,9	47,3	0	0,53	0,47	0
26.07.2025	-	0,46	0	52,02	0	0	51,261	0	0	24	0	0	0	56,3	47,3	0	0,53	0,47	0
27.07.2025	-	0,459	0	51,98	0	0	51,222	0	0	24	0	0	0	56,3	47,3	0	0,53	0,47	0
28.07.2025	-	0,429	0	56,99	0	0	56,195	0	0	24	0	0	518	55	47,4	0	0,53	0,47	0
29.07.2025	-	0,423	0	53,74	0	0	52,982	0	0	24	0	0	0	55,3	47,3	0	0,52	0,46	0
30.07.2025	-	0,434	0	53,38	0	0	52,621	0	0	24	0	0	0	55,5	47,3	0	0,51	0,47	0
31.07.2025	-	0,441	0	53,07	0	0	52,311	0	0	24	0	0	0	55,7	47,3	0	0,51	0,47	0
01.08.2025	-	0,459	0	52,36	0	0	51,6	0	0	24	0	0	0	56,1	47,2	0	0,52	0,47	0
02.08.2025	-	0,462	0	52,13	0	0	51,37	0	0	24	0	0	0	56,2	47,3	0	0,52	0,47	0
03.08.2025	-	0,443	0	56,42	0	0	55,623	0	0	24	0	0	518	55,3	47,4	0	0,52	0,47	0
04.08.2025	-	0,452	0	52,73	0	0	51,968	0	0	24	0	0	0	56	47,3	0	0,52	0,46	0
05.08.2025	-	0,47	0	52,18	0	0	51,417	0	0	24	0	0	0	56,4	47,2	0	0,52	0,47	0
06.08.2025	-	0,429	0	55,92	0	0	55,141	0	0	24	0	0	6	54,9	47,2	0	0,52	0,47	0
07.08.2025	-	0,445	0	53,66	0	0	52,895	0	0	24	0	0	0	55,6	47,2	0	0,52	0,47	0
08.08.2025	-	0,455	0	53,29	0	0	52,525	0	0	24	0	0	0	55,8	47,2	0	0,52	0,47	0
09.08.2025	-	0,462	0	52,82	0	0	52,055	0	0	24	0	0	0	56	47,2	0	0,52	0,47	0
10.08.2025	-	0,459	0	52,78	0	0	52,017	0	0	24	0	0	0	56	47,2	0	0,52	0,47	0
11.08.2025	-	0,475	0	52,43	0	0	51,664	0	0	24	0	0	0	56,3	47,1	0	0,52	0,48	0
12.08.2025	-	0,451	0	50,24	0	0	49,506	0	0	23,18	0,82	786433	32768	56,3	47,1	0	0,52	0,47	0
13.08.2025	-	0,483	0	52,32	0	0	51,543	0	0	24	0	0	0	56,8	47,5	0	0,53	0,48	0
14.08.2025	-	0,492	0	52,67	0	0	51,887	0	0	24	0	0	0	56,8	47,4	0	0,52	0,48	0
15.08.2025	-	0,476	0	52,17	0	0	51,396	0	0	24	0	0	0	56,8	47,5	0	0,52	0,48	0
16.08.2025	-	0,464	0	52,24	0	0	51,47	0	0	24	0	0	0	56,6	47,6	0	0,52	0,48	0
17.08.2025	-	0,47	0	52,22	0	0	51,448	0	0	24	0	0	0	56,7	47,5	0	0,52	0,48	0
18.08.2025	-	0,466	0	52,66	0	0	51,887	0	0	24	0	0	0	56,4	47,5	0	0,52	0,48	0
19.08.2025	-	0,48	0	52,11	0	0	51,336	0	0	24	0	0	0	56,8	47,4	0	0,51	0,47	0
20.08.2025	-	0,469	0	52,76	0	0	51,986	0	0	24	0	0	0	56,4	47,4	0	0,5	0,47	0
Итого:	-	14,085	0	1650,61	0	0	1626,774	0	0	743,18	0,82	-	-	55,98	47,33	0	0,52	0,47	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,18 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.07.2025	34,078	2772,558	0	0	2729,921	0	0	1185,07	535	221,27	209
20.08.2025	48,162	4423,167	0	0	4356,695	0	0	1928,25	1278,18	222,08	209,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения