

#146440#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Баграмяна 34, Калининград
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	63,064	48,162	14.902

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
22 09 20 25

#146439#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 4713
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 10990
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.08.2025	-	0,362	0	56,07	0	0	55,177	0	0	23	1	0	33286	58,8	51,8	0	0,51	0,47	0
22.08.2025	-	0,233	0	61,96	0	0	60,898	0	0	23	1	0	33286	61,2	56,6	0	0,51	0,48	0
23.08.2025	-	0,069	0	63,01	0	0	61,947	0	0	19	5	0	33286	60,6	60	0	0,51	0,48	0
24.08.2025	-	0,295	0	65,98	0	0	65	0	0	22	2	0	33286	56,6	52,2	0	0,51	0,47	0
25.08.2025	-	0,228	0	96,96	0	0	95,84	0	0	24	0	0	518	50,1	47,8	0	0,5	0,47	0
26.08.2025	-	0,309	0	75,5	0	0	74,563	0	0	24	0	0	2	51,8	47,8	0	0,51	0,47	0
27.08.2025	-	0,411	0	61,45	0	0	60,617	0	0	24	0	0	2	54,2	47,4	0	0,5	0,47	0
28.08.2025	-	0,471	0	59,52	0	0	58,691	0	0	24	0	0	0	54,9	47	0	0,51	0,47	0
29.08.2025	-	0,444	0	56,42	0	0	55,625	0	0	24	0	0	0	55,2	47,3	0	0,51	0,48	0
30.08.2025	-	0,419	0	55,9	0	0	55,118	0	0	24	0	0	0	55,1	47,5	0	0,51	0,48	0
31.08.2025	-	0,429	0	55,27	0	0	54,488	0	0	24	0	0	0	55,4	47,5	0	0,51	0,48	0
01.09.2025	-	0,457	0	55,72	0	0	54,926	0	0	24	0	0	0	55,6	47,3	0	0,51	0,48	0
02.09.2025	-	0,566	0	62,34	0	0	61,462	0	0	24	0	0	6	55,2	46,1	0	0,51	0,47	0
03.09.2025	-	0,463	0	64,39	0	0	63,515	0	0	24	0	0	6	54,2	47	0	0,51	0,48	0
04.09.2025	-	0,553	0	56,66	0	0	55,829	0	0	24	0	0	0	56,4	46,6	0	0,52	0,48	0
05.09.2025	-	0,578	0	56,43	0	0	55,596	0	0	24	0	0	0	56,7	46,3	0	0,52	0,47	0
06.09.2025	-	0,429	0	54,19	0	0	53,418	0	0	24	0	0	0	55,6	47,6	0	0,52	0,47	0
07.09.2025	-	0,422	0	54,4	0	0	53,629	0	0	24	0	0	0	55,4	47,6	0	0,52	0,47	0
08.09.2025	-	0,542	0	55,3	0	0	54,482	0	0	24	0	0	0	56,7	46,8	0	0,52	0,47	0
09.09.2025	-	0,591	0	55,7	0	0	54,863	0	0	24	0	0	0	57,2	46,4	0	0,52	0,47	0
10.09.2025	-	0,647	0	56,86	0	0	56	0	0	24	0	0	0	57,4	45,9	0	0,52	0,47	0
11.09.2025	-	0,55	0	64,82	0	0	63,915	0	0	24	0	0	6	55	46,5	0	0,52	0,47	0
12.09.2025	-	0,668	0	57,54	0	0	56,67	0	0	24	0	0	0	57,3	45,7	0	0,52	0,47	0
13.09.2025	-	0,426	0	56,9	0	0	56,105	0	0	24	0	0	6	55	47,5	0	0,52	0,47	0
14.09.2025	-	0,399	0	56,4	0	0	55,616	0	0	23	1	0	33286	54,8	47,6	0	0,51	0,47	0
15.09.2025	-	0,652	0	64,82	0	0	63,891	0	0	24	0	0	518	55,7	45,7	0	0,52	0,48	0
16.09.2025	-	0,684	0	57,86	0	0	56,984	0	0	24	0	0	0	57,4	45,6	0	0,52	0,48	0
17.09.2025	-	0,681	0	58,23	0	0	57,349	0	0	24	0	0	0	57,4	45,7	0	0,52	0,48	0
18.09.2025	-	0,735	0	59,27	0	0	58,369	0	0	24	0	0	0	57,5	45,2	0	0,52	0,47	0
19.09.2025	-	0,754	0	58,86	0	0	57,955	0	0	24	0	0	0	57,8	45,1	0	0,52	0,48	0
20.09.2025	-	0,432	0	54,55	0	0	53,774	0	0	24	0	0	0	55,5	47,5	0	0,52	0,48	0
Итого:	-	14,899	0	1869,28	0	0	1842,312	0	0	734	10	-	-	56,05	47,83	0	0,51	0,47	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 734 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.08.2025	48,162	4423,167	0	0	4356,695	0	0	1928,25	767,18	222,08	0,82
20.09.2025	63,064	6292,446	0	0	6199,006	0	0	2662,25	1501,18	232,08	10,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения