

#150782#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.09.2025 по 18.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ  
Баграмяна 34, Калининград  
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 18.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	123,913	63,064	60.849

Подпись исполнителя



Лицей № 35 им. Буткова В.В.  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ  
«23» 10 2025

#150781#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 18.10.2025.

Номер абонента 4713  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётика ВКТ-9  
 Заводской номер 10990  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.09.2025	-	0,432	0	54,35	0	0	53,576	0	0	24	0	0	0	55,6	47,5	0	0,52	0,48	0
22.09.2025	-	0,751	0	59,06	0	0	58,154	0	0	24	0	0	0	57,8	45,2	0	0,52	0,48	0
23.09.2025	-	0,608	0	57,32	0	0	56,469	0	0	24	0	0	0	56,8	46,1	0	0,51	0,47	0
24.09.2025	-	0,8	0	59,16	0	0	58,238	0	0	24	0	0	0	58,2	44,8	0	0,51	0,47	0
25.09.2025	-	0,712	0	58,44	0	0	57,553	0	0	24	0	0	0	57,4	45,3	0	0,5	0,47	0
26.09.2025	-	0,748	0	58,35	0	0	57,452	0	0	24	0	0	0	57,9	45,1	0	0,5	0,47	0
27.09.2025	-	0,468	0	53,82	0	0	53,042	0	0	24	0	0	0	56	47,2	0	0,5	0,47	0
28.09.2025	-	0,467	0	52,88	0	0	52,112	0	0	24	0	0	0	56,1	47,2	0	0,5	0,47	0
29.09.2025	-	0,77	0	57,75	0	0	56,861	0	0	24	0	0	0	57,9	44,7	0	0,5	0,47	0
30.09.2025	-	0,75	0	57,28	0	0	56,401	0	0	24	0	0	0	57,8	44,8	0	0,5	0,47	0
01.10.2025	-	0,519	0	52,66	0	0	51,917	0	0	21	3	0	33286	55,2	45	0	0,42	0,35	0
02.10.2025	-	2,045	0	95,19	0	0	93,374	0	0	24	0	0	0	64,8	43,3	0	0,49	0,31	0
03.10.2025	-	3,088	0	128,091	0	0	125,478	0	0	24	0	0	0	67,2	42,7	0	0,54	0,35	0
04.10.2025	-	3,002	0	125,611	0	0	123,051	0	0	24	0	0	0	67,2	42,9	0	0,56	0,36	0
05.10.2025	-	2,872	0	125,301	0	0	122,843	0	0	24	0	786432	0	65,8	42,5	0	0,57	0,36	0
06.10.2025	-	3,498	0	155,321	0	0	152,098	0	0	24	0	0	0	67,9	44,5	0	0,56	0,36	0
07.10.2025	-	2,45	0	126,861	0	0	124,286	0	0	24	0	0	0	67	46,5	0	0,54	0,35	0
08.10.2025	-	2,116	0	103,72	0	0	101,738	0	0	24	0	0	0	64,8	44	0	0,53	0,35	0
09.10.2025	-	3,734	0	171,191	0	0	167,664	0	0	24	0	0	0	67,6	45,4	0	0,53	0,35	0
10.10.2025	-	3,503	0	165,291	0	0	161,856	0	0	24	0	0	0	67,9	46,3	0	0,53	0,35	0
11.10.2025	-	3,214	0	159,021	0	0	155,694	0	0	24	0	0	0	68,2	47,6	0	0,53	0,35	0
12.10.2025	-	3,195	0	158,281	0	0	154,979	0	0	24	0	0	0	68,1	47,5	0	0,53	0,35	0
13.10.2025	-	3,471	0	166,441	0	0	162,993	0	0	24	0	0	0	67,8	46,6	0	0,53	0,35	0
14.10.2025	-	3,55	0	170,341	0	0	166,795	0	0	24	0	0	0	68	46,8	0	0,55	0,36	0
15.10.2025	-	3,654	0	176,981	0	0	173,246	0	0	24	0	0	0	68,6	47,6	0	0,57	0,36	0
16.10.2025	-	3,645	0	177,701	0	0	173,954	0	0	24	0	0	0	68,5	47,7	0	0,58	0,36	0
17.10.2025	-	3,501	0	178,451	0	0	174,806	0	0	24	0	0	0	67,3	47,4	0	0,58	0,36	0
18.10.2025	-	3,286	0	169,271	0	0	165,79	0	0	24	0	0	0	67,6	47,8	0	0,57	0,36	0
Итого:	-	60,849	0	3174,135	0	0	3112,42	0	0	669	3	-	-	63,25	45,71	0	0,53	0,39	0

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

669 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.09.2025	63,064	6292,446	0	0	6199,006	0	0	2662,25	758	232,08
18.10.2025	123,913	9466,58	0	0	9311,424	0	0	3331,25	1451	235,08

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_