

#165050#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Лицей № 35 им. Буткова В.В., МАОУ  
Баграмяна 34, Калининград  
4713

Заводской номер счётчика 10990	Показания прибора, Гкал 20.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	240,894	130,938	109.956

Подпись исполнителя



#165049#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 4713  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 10990  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.11.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.10.2025	-	3,624	0	173,661	0	0	170	0	0	24	0	0	0	68,5	47,3	0	0,56	0,36	0
22.10.2025	-	3,648	0	176,711	0	0	172,994	0	0	24	0	0	0	68,4	47,4	0	0,58	0,36	0
23.10.2025	-	3,715	0	181,811	0	0	177,89	0	0	24	0	0	0	69,4	48,6	0	0,59	0,35	0
24.10.2025	-	3,582	0	183,781	0	0	179,915	0	0	24	0	0	0	68,4	48,6	0	0,6	0,35	0
25.10.2025	-	3,333	0	180,721	0	0	177,063	0	0	24	0	0	0	67	48,2	0	0,6	0,34	0
26.10.2025	-	3,515	0	179,231	0	0	175,341	0	0	24	0	0	0	69,7	49,7	0	0,59	0,34	0
27.10.2025	-	3,618	0	179,801	0	0	175,902	0	0	24	0	0	0	69,6	49,1	0	0,59	0,34	0
28.10.2025	-	3,632	0	180,411	0	0	176,464	0	0	24	0	0	0	70	49,5	0	0,59	0,34	0
29.10.2025	-	3,657	0	181,521	0	0	177,54	0	0	24	0	0	0	70,1	49,5	0	0,59	0,34	0
30.10.2025	-	3,518	0	180,901	0	0	177,061	0	0	24	0	0	0	68,8	48,9	0	0,59	0,35	0
31.10.2025	-	3,059	0	182,071	0	0	178,855	0	0	24	0	0	0	62,3	45,2	0	0,59	0,34	0
01.11.2025	-	3,601	0	181,611	0	0	177,755	0	0	24	0	0	0	68,8	48,6	0	0,59	0,34	0
02.11.2025	-	3,508	0	180,161	0	0	176,324	0	0	24	0	0	0	68,9	49,1	0	0,6	0,34	0
03.11.2025	-	3,511	0	180,711	0	0	176,834	0	0	24	0	0	0	69,2	49,4	0	0,6	0,34	0
04.11.2025	-	3,539	0	179,341	0	0	175,454	0	0	24	0	0	0	69,6	49,5	0	0,59	0,34	0
05.11.2025	-	3,784	0	185,601	0	0	181,554	0	0	24	0	0	0	69,8	49,1	0	0,6	0,34	0
06.11.2025	-	3,751	0	184,761	0	0	180,729	0	0	24	0	0	0	69,9	49,2	0	0,6	0,34	0
07.11.2025	-	3,727	0	183,111	0	0	179,128	0	0	24	0	0	0	69,8	49	0	0,59	0,34	0
08.11.2025	-	3,536	0	177,121	0	0	173,273	0	0	24	0	0	0	69,7	49,3	0	0,58	0,34	0
09.11.2025	-	3,544	0	174,981	0	0	171,185	0	0	24	0	0	0	69,6	49	0	0,58	0,35	0
10.11.2025	-	3,802	0	181,621	0	0	177,664	0	0	24	0	0	0	69,8	48,5	0	0,58	0,35	0
11.11.2025	-	3,889	0	184,281	0	0	180,232	0	0	24	0	0	0	70,1	48,6	0	0,59	0,34	0
12.11.2025	-	3,852	0	183,771	0	0	179,772	0	0	24	0	0	0	69,8	48,4	0	0,59	0,34	0
13.11.2025	-	3,913	0	185,401	0	0	181,31	0	0	24	0	0	0	70,3	48,8	0	0,6	0,34	0
14.11.2025	-	3,287	0	151,111	0	0	147,868	0	0	24	0	0	0	69,2	45,4	0	0,6	0,34	0
15.11.2025	-	2,229	0	75,07	0	0	73,614	0	0	24	0	0	0	65,5	35,2	0	0,59	0,34	0
16.11.2025	-	2,324	0	79,91	0	0	78,348	0	0	24	0	0	2	65,6	35,4	0	0,59	0,33	0
17.11.2025	-	3,112	0	112,4	0	0	110,137	0	0	24	0	0	0	66,7	38	0	0,59	0,34	0
18.11.2025	-	3,824	0	144,331	0	0	141,112	0	0	24	0	0	0	70,7	43,3	0	0,57	0,34	0
19.11.2025	-	4,005	0	155,121	0	0	151,585	0	0	24	0	0	0	71,5	45,2	0	0,59	0,34	0
20.11.2025	-	4,315	0	172,921	0	0	168,789	0	0	24	0	0	0	73,4	47,9	0	0,58	0,34	0
Итого:	-	109,954	0	5233,958	0	0	5121,692	0	0	744	0	-	-	69,04	47,06	0	0,59	0,34	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.10.2025	130,938	9813,393	0	0	9650,913	0	0	3379,25	741	235,08	3
20.11.2025	240,894	15047,352	0	0	14772,606	0	0	4123,25	1485	235,08	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения