

#166333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Куйбышева 91, Калининград
5192
8675
ТВ7 (АССII)
19077322
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,39	0	25,997	0	0	25,759	0	0	24	0	44,5	40,9	0,39	0,39	-
22.10.2025	0,35	0	25,796	0	0	25,587	0	0	24	0	42,3	39	0,39	0,38	-
23.10.2025	0,351	0	28,323	0	0	28,098	0	0	24	0	41,9	38,9	0,38	0,37	-
24.10.2025	0,352	0	28,695	0	0	28,461	0	0	24	0	42,3	39,3	0,38	0,37	-
25.10.2025	0,327	0	25,333	0	0	25,133	0	0	24	0	41,7	38,6	0,38	0,38	-
26.10.2025	0,325	0	25,368	0	0	25,168	0	0	24	0	41,5	38,4	0,38	0,37	-
27.10.2025	0,341	0	25,618	0	0	25,409	0	0	24	0	42,1	38,9	0,38	0,38	-
28.10.2025	0,337	0	25,542	0	0	25,339	0	0	24	0	41,7	38,6	0,38	0,37	-
29.10.2025	0,332	0	24,886	0	0	24,693	0	0	24	0	41,4	38,2	0,45	0,45	-
30.10.2025	0,328	0	24,604	0	0	24,414	0	0	24	0	41,3	38,1	0,48	0,47	-
31.10.2025	0,326	0	24,534	0	0	24,346	0	0	24	0	41	37,8	0,48	0,48	-
01.11.2025	0,354	0	24,571	0	0	24,372	0	0	24	0	42,3	38,9	0,48	0,47	-
02.11.2025	0,359	0	24,729	0	0	24,522	0	0	24	0	42,7	39,2	0,48	0,47	-
03.11.2025	0,35	0	24,417	0	0	24,214	0	0	24	0	42,5	39,1	0,48	0,47	-
04.11.2025	0,344	0	24,344	0	0	24,148	0	0	24	0	42	38,6	0,48	0,48	-
05.11.2025	0,347	0	24,719	0	0	24,518	0	0	24	0	42,3	38,9	0,48	0,48	-
06.11.2025	0,342	0	24,548	0	0	24,35	0	0	24	0	42,3	39	0,48	0,47	-
07.11.2025	0,338	0	24,715	0	0	24,516	0	0	24	0	42,1	38,8	0,48	0,47	-
08.11.2025	0,368	0	25,039	0	0	24,824	0	0	24	0	43,3	39,8	0,48	0,47	-
09.11.2025	0,392	0	25,012	0	0	24,786	0	0	24	0	44,4	40,6	0,48	0,47	-
10.11.2025	0,364	0	24,949	0	0	24,739	0	0	24	0	42,9	39,4	0,48	0,48	-
11.11.2025	0,355	0	25,308	0	0	25,102	0	0	24	0	42,2	38,8	0,48	0,48	-
12.11.2025	0,348	0	24,757	0	0	24,561	0	0	24	0	41,8	38,4	0,48	0,47	-
13.11.2025	0,354	0	24,541	0	0	24,342	0	0	24	0	42,3	38,8	0,48	0,47	-
14.11.2025	0,345	0	24,734	0	0	24,538	0	0	24	0	41,8	38,5	0,48	0,47	-
15.11.2025	0,372	0	24,596	0	0	24,389	0	0	24	0	43	39,3	0,48	0,47	-
16.11.2025	0,499	0	24,782	0	0	24,503	0	0	24	0	49,4	44,5	0,48	0,47	-
17.11.2025	0,457	0	25,024	0	0	24,769	0	0	24	0	47,1	42,6	0,48	0,47	-
18.11.2025	0,2	0	10,488	0	0	10,383	0	0	24	0	46,3	41,7	0,47	0,47	-
19.11.2025	0,51	0	27,405	0	0	27,113	0	0	24	0	48	43,5	0,48	0,47	-
20.11.2025	0,253	0	12,061	0	0	11,921	0	0	24	0	49,8	44,7	0,47	0,47	-
Итого:	11,01	0	755,435	0	0	749,017	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,63														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	237,659	20817,782	0	0	20596,319	0	0	19910	0
20.11.2025	248,668	21573,213	0	0	21345,335	0	0	20654	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 11:14:08