

#141557#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.06.25 по 23.07.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00003602)


Шевцовой,56 ТСЖ Шевцовой-56

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 2. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч.мм	Тост.ТС, чч.мм	Траб.шг, чч.мм	Tmin, чч.мм	Tmax, чч.мм	Tdt, чч.мм	Тф, чч.мм	Тпу ст.т, чч.мм	Канальные НС	НС ТС	
23.06.25	1.1	0,807	34,097	23,568	0,000	0,000	10,529	34,640	23,804	0,000	0,000	10,836	58,44	46,29	12,15	37,29	0,499	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
24.06.25	1.1	0,727	32,470	23,533	0,000	0,000	8,937	32,985	23,765	0,000	0,000	9,220	58,18	45,92	12,26	36,92	0,374	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
25.06.25	1.1	0,794	33,721	23,266	0,000	0,000	10,454	34,253	23,494	0,000	0,000	10,759	57,99	45,80	12,19	36,80	0,348	0,350	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
26.06.25	1.1	0,733	32,333	23,246	0,000	0,000	9,088	32,845	23,474	0,000	0,000	9,371	58,19	45,87	12,32	36,87	0,453	0,344	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
27.06.25	1.1	0,719	31,811	23,128	0,000	0,000	8,683	32,315	23,352	0,000	0,000	8,963	58,23	45,59	12,64	36,59	0,443	0,337	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
28.06.25	1.1	0,756	32,405	22,894	0,000	0,000	9,511	32,918	23,115	0,000	0,000	9,803	58,14	45,53	12,61	36,53	0,395	0,334	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
29.06.25	1.1	0,777	32,936	22,719	0,000	0,000	10,216	33,453	22,941	0,000	0,000	10,512	57,91	45,70	12,21	36,70	0,445	0,324	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
30.06.25	1.1	0,738	31,784	22,646	0,000	0,000	9,137	32,288	22,865	0,000	0,000	9,423	58,23	45,51	12,72	36,51	0,425	0,336	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
01.07.25	1.1	0,760	32,165	22,485	0,000	0,000	9,680	32,675	22,704	0,000	0,000	9,971	58,29	45,69	12,60	36,69	0,476	0,325	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
02.07.25	1.1	0,726	31,215	22,407	0,000	0,000	8,808	31,718	22,628	0,000	0,000	9,090	58,78	45,97	12,81	36,97	0,508	0,313	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
03.07.25	1.1	0,738	31,348	22,133	0,000	0,000	9,215	31,853	22,354	0,000	0,000	9,499	58,78	46,18	12,60	37,18	0,527	0,321	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
04.07.25	1.1	0,729	31,161	22,050	0,000	0,000	9,111	31,663	22,268	0,000	0,000	9,395	58,60	45,99	12,61	36,99	0,369	0,344	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
05.07.25	1.1	0,689	30,077	21,770	0,000	0,000	8,307	30,560	21,983	0,000	0,000	8,577	58,58	45,82	12,76	36,82	0,386	0,341	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
06.07.25	1.1	0,761	31,341	21,412	0,000	0,000	9,929	31,843	21,623	0,000	0,000	10,220	58,49	45,89	12,60	36,89	0,438	0,333	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
07.07.25	1.1	0,718	30,252	21,320	0,000	0,000	8,931	30,740	21,531	0,000	0,000	9,209	58,80	45,96	12,84	36,96	0,445	0,316	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
08.07.25	1.1	0,744	30,641	21,111	0,000	0,000	9,530	31,135	21,319	0,000	0,000	9,816	58,72	45,89	12,83	36,89	0,428	0,332	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
09.07.25	1.1	0,708	29,750	20,947	0,000	0,000	8,803	30,228	21,149	0,000	0,000	9,079	58,50	45,45	13,05	36,45	0,346	0,341	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
10.07.25	1.1	0,756	30,579	20,703	0,000	0,000	9,876	31,068	20,902	0,000	0,000	10,166	58,38	45,38	13,00	36,38	0,358	0,349	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
11.07.25	1.1	0,738	30,066	20,705	0,000	0,000	9,362	30,550	20,904	0,000	0,000	9,646	58,65	45,42	13,23	36,42	0,384	0,333	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
12.07.25	1.1	0,743	29,967	20,392	0,000	0,000	9,575	30,445	20,585	0,000	0,000	9,860	58,38	45,11	13,27	36,11	0,371	0,348	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
13.07.25	1.1	0,771	30,352	20,014	0,000	0,000	10,337	30,835	20,206	0,000	0,000	10,629	58,36	45,31	13,05	36,31	0,437	0,333	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
14.07.25	1.1	0,732	28,988	19,540	0,000	0,000	9,448	29,455	19,728	0,000	0,000	9,727	58,77	45,36	13,41	36,36	0,466	0,331	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
15.07.25	1.1	0,757	29,351	19,332	0,000	0,000	10,019	29,825	19,519	0,000	0,000	10,306	58,85	45,54	13,31	36,54	0,485	0,329	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
16.07.25	1.1	0,710	28,375	19,179	0,000	0,000	9,196	28,833	19,365	0,000	0,000	9,468	58,73	45,53	13,20	36,53	0,420	0,321	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
17.07.25	1.1	0,703	28,483	19,748	0,000	0,000	8,734	28,950	19,943	0,000	0,000	9,007	59,27	45,91	13,36	36,91	0,414	0,324	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
18.07.25	1.1	0,724	28,352	19,035	0,000	0,000	9,317	28,815	19,220	0,000	0,000	9,595	59,12	45,57	13,55	36,57	0,417	0,309	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
19.07.25	1.1	0,680	27,453	18,913	0,000	0,000	8,540	27,895	19,093	0,000	0,000	8,802	58,67	45,13	13,54	36,13	0,402	0,339	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
20.07.25	1.1	0,727	28,311	18,639	0,000	0,000	9,672	28,768	18,820	0,000	0,000	9,948	58,78	45,61	13,17	36,61	0,447	0,333	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
21.07.25	1.1	0,723	27,896	18,506	0,000	0,000	9,390	28,355	18,689	0,000	0,000	9,666	59,45	46,02	13,43	37,02	0,494	0,313	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
22.07.25	1.1	0,714	27,796	18,381	0,000	0,000	9,415	28,253	18,565	0,000	0,000	9,688	59,30	46,23	13,07	37,23	0,415	0,299	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
23.07.25	1.1	0,682	27,008	18,325	0,000	0,000	8,683	27,450	18,504	0,000	0,000	8,946	59,17	45,69	13,48	36,69	0,377	0,339	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 2. Схема 1.1**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпу ст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС	
Итого	1.1	22,783	942,484	652,055	0,000	0,000	290,436	957,609	658,406	0,000	0,000	299,203	58,60	45,71	12,90	36,71	0,426	0,332	744:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
Средне е	1.1	0,735	30,403	21,034	0,000	0,000	9,369	30,891	21,239	0,000	0,000	9,652	58,60	45,71	12,90	36,71	0,426	0,332	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.06.25	1.1	2346,293	103814,352	72452,414	0,000	0,000	31386,178	105466,078	73205,164	0,000	0,000	32260,914	57,99	45,91	12,08	36,91	0,448	0,350	62732:58	13646:28	62732:58	00:00	00:00	1886:02	11760:25	00:00	J		
На 23.07.25	1.1	2369,076	104756,836	73104,469	0,000	0,000	31676,613	106423,688	73863,570	0,000	0,000	32560,117	59,17	45,69	13,48	36,69	0,377	0,339	63476:58	13646:28	63476:58	00:00	00:00	1886:02	11760:25	00:00	J		



Шевцовой.56 ТСЖ Шевцовой-56

Среднесуточные значения параметров теплотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,02	21,36	-0,34	0,011	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
24.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,55	21,12	-0,57	0,011	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
25.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,30	20,75	-0,45	0,010	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
26.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,66	20,90	-0,24	0,009	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
27.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,19	21,55	-0,36	0,010	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
28.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,79	21,23	-0,44	0,009	0,001	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
29.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,40	21,75	-0,35	0,009	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
30.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,89	21,43	-0,54	0,009	0,001	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
01.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,50	21,81	-0,31	0,009	0,001	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
02.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,20	22,50	-0,30	0,009	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
03.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,95	23,34	-0,39	0,010	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
04.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,39	23,00	-0,61	0,009	0,001	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
05.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,27	22,69	-0,42	0,009	0,001	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
06.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,70	23,03	-0,33	0,010	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
07.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,17	23,50	-0,33	0,010	0,005	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
08.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,08	23,46	-0,38	0,009	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
09.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,72	23,19	-0,47	0,008	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
10.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,32	22,77	-0,45	0,007	0,001	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
11.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,23	22,59	-0,36	0,008	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
12.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,31	22,64	-0,33	0,007	0,001	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
13.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,62	22,90	-0,28	0,007	0,001	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
14.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,08	23,39	-0,31	0,008	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
15.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,34	23,66	-0,32	0,008	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
16.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,30	23,67	-0,37	0,008	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
17.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,31	23,63	-0,32	0,009	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0,I,J	1,2,F
18.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,34	23,67	-0,33	0,007	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
19.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,46	23,76	-0,30	0,007	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
20.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,88	24,18	-0,30	0,007	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
21.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,25	24,58	-0,33	0,007	0,005	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
22.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,46	24,86	-0,40	0,007	0,005	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F
23.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,14	24,58	-0,44	0,006	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	0	1,2,F

Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпу ст.п., чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,45	22,82	-0,38	0,009	0,003	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	744:00	00:00	00:00	0,1,J	1,2,F
Среднее	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,45	22,82	-0,38	0,009	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	—	—
На 23.06.25	2.9	4762,188	477274,156	0,000	0,000	483730,656	0,000	0,000	20,79	21,17	-0,38	0,010	0,002	42322:43	34056:00	42322:43	00:00	00:00	13302:55	20753:10	00:00	0	1,2,F
На 23.07.25	2.9	4762,188	477274,156	0,000	0,000	483730,656	0,000	0,000	24,14	24,58	-0,44	0,006	0,004	42322:43	34800:00	42322:43	00:00	00:00	14046:55	20753:10	00:00	0	1,2,F

