

#208155#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

| Заводской номер счётчика 19085054 | Показания прибора, ГДж 20.02.2026 | Предыдущие показания, ГДж 20.01.2026 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2591,665 | 2379,515 | 212.15 | 50.671 |

Подпись исполнителя



М/К Калининградтеплогидроэнерго
ОТЧЕТ ПРИ
25 02 2025

#208154#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента 4712
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 19085054
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.01.2026 | -10,9 | 7,187 | 0 | 70,691 | 0 | 0 | 68,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,1 | 62,1 | 0,51 | 0,33 |
| 22.01.2026 | -12,2 | 7,546 | 0 | 79,42 | 0 | 0,033 | 76,815 | 0 | 0,032 | 24 | 0 | 87,7 | 64,3 | 0,51 | 0,33 |
| 23.01.2026 | -11,6 | 7,213 | 0,008 | 71,97 | 0 | 0 | 69,646 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,9 | 62,2 | 0,51 | 0,33 |
| 24.01.2026 | -8,3 | 6,542 | 0 | 68,913 | 0 | 0 | 66,709 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,4 | 63,1 | 0,51 | 0,33 |
| 25.01.2026 | -9,4 | 6,279 | 0 | 63,9 | 0 | 0 | 61,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,4 | 61,2 | 0,51 | 0,33 |
| 26.01.2026 | -7,3 | 6,544 | 0 | 67,247 | 0 | 0 | 65,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,6 | 58,7 | 0,52 | 0,33 |
| 27.01.2026 | -4,4 | 6,466 | 0 | 65,231 | 0 | 0 | 63,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,4 | 58 | 0,52 | 0,33 |
| 28.01.2026 | -3,8 | 6,76 | 0 | 73,923 | 0 | 0 | 71,703 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,4 | 60,9 | 0,51 | 0,33 |
| 29.01.2026 | -6 | 7,22 | 0 | 77,49 | 0 | 0 | 74,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,8 | 63,8 | 0,51 | 0,34 |
| 30.01.2026 | -9,7 | 7,676 | 0 | 82,558 | 0 | 0 | 79,845 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,8 | 64,9 | 0,51 | 0,34 |
| 31.01.2026 | -12,4 | 7,203 | 0 | 82,531 | 0 | 0 | 79,778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 88,5 | 67 | 0,5 | 0,34 |
| 01.02.2026 | -13,8 | 7,677 | 0 | 93,283 | 0 | 0 | 90,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 89,2 | 68,9 | 0,5 | 0,34 |
| 02.02.2026 | -18,9 | 8,507 | 0 | 94,162 | 0 | 0 | 90,874 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90,9 | 68,6 | 0,5 | 0,34 |
| 03.02.2026 | -20,1 | 7,916 | 0 | 76,489 | 0 | 0 | 73,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 91,1 | 65,6 | 0,51 | 0,34 |
| 04.02.2026 | -18 | 7,962 | 0 | 74,115 | 0 | 0 | 71,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 91 | 64,5 | 0,51 | 0,34 |
| 05.02.2026 | -12,3 | 7,157 | 0 | 63,841 | 0 | 0 | 61,703 | 0 | 0 | 24 | 0 | 88,7 | 61,1 | 0,53 | 0,33 |
| 06.02.2026 | -7,6 | 6,611 | 0 | 58,736 | 0 | 0 | 56,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,9 | 57,2 | 0,53 | 0,33 |
| 07.02.2026 | -3,2 | 5,818 | 0 | 55,743 | 0 | 0 | 54,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83 | 57,4 | 0,52 | 0,33 |
| 08.02.2026 | -3,3 | 5,945 | 0 | 57,658 | 0 | 0 | 55,905 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 58,6 | 0,52 | 0,33 |
| 09.02.2026 | -4,9 | 7,246 | 0 | 76,828 | 0 | 0 | 74,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,2 | 64 | 0,52 | 0,34 |
| 10.02.2026 | -12,1 | 7,258 | 0 | 76,508 | 0 | 0 | 74,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,2 | 63,8 | 0,52 | 0,33 |
| 11.02.2026 | -12,4 | 6,249 | 0 | 61,307 | 0 | 0 | 59,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,9 | 57,9 | 0,53 | 0,33 |
| 12.02.2026 | -3,8 | 5,83 | 0 | 61,052 | 0 | 0 | 59,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 56 | 0,52 | 0,32 |
| 13.02.2026 | -0,7 | 5,907 | 0 | 70,617 | 0 | 0 | 68,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 58,5 | 0,52 | 0,32 |
| 14.02.2026 | -1,2 | 5,698 | 0 | 60,533 | 0 | 0 | 58,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,6 | 61,5 | 0,53 | 0,33 |
| 15.02.2026 | -6,7 | 6,103 | 0 | 59,687 | 0 | 0 | 57,721 | 0 | 0 | 23 | 1 | 87,9 | 62,7 | 0,52 | 0,33 |
| 16.02.2026 | -11,2 | 7,067 | 0 | 67,464 | 0 | 0 | 65,114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90,7 | 64,9 | 0,52 | 0,33 |
| 17.02.2026 | -17,4 | 7,246 | 0 | 69,91 | 0 | 0 | 67,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 89,9 | 64,3 | 0,52 | 0,33 |
| 18.02.2026 | -11,6 | 6,806 | 0 | 66,45 | 0 | 0 | 64,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,8 | 60,6 | 0,52 | 0,33 |
| 19.02.2026 | - | 6,366 | 0 | 64,724 | 0 | 0 | 62,834 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82 | 57,9 | 0,53 | 0,33 |
| 20.02.2026 | - | 6,146 | 0 | 61,474 | 0 | 0,002 | 59,707 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 81,3 | 56,8 | 0,53 | 0,32 |
| Итого: | -9,4 | 212,151 | 0,008 | 2174,455 | 0 | 0,035 | 2105,103 | 0 | 0,034 | 743 | 1 | 85,99 | 61,84 | 0,52 | 0,33 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.01.2026 | 2379,515 | 38874,164 | 0 | 0,311 | 37972,691 | 0 | 0,307 | 20453 | 7 |
| 20.02.2026 | 2591,665 | 41048,618 | 0 | 0,346 | 40077,794 | 0 | 0,342 | 21196 | 8 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения