

#134991#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

Заводской номер счётчика 19085054	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1823,283	1807,314	15.969	3.814

Подпись исполнителя _____



#134990#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,243	0	17,017	0	0	16,677	0	0	24	0	66,3	62,8	0,45	0,31
22.06.2025	-	0,248	0	17,339	0	0	16,997	0	0	24	0	66	62,6	0,44	0,31
23.06.2025	-	0,643	0	19,854	0	0	19,454	0	0	24	0	66,8	58,9	0,45	0,31
24.06.2025	-	0,659	0	20,389	0	0	19,979	0	0	24	0	66,6	58,7	0,45	0,31
25.06.2025	-	0,585	0	20,101	0	0	19,697	0	0	24	0	66,5	59,4	0,44	0,31
26.06.2025	-	0,617	0	20,3	0	0	19,896	0	0	24	0	66,3	58,9	0,45	0,31
27.06.2025	-	0,615	0	20,028	0	0	19,624	0	0	24	0	66,7	59,2	0,45	0,31
28.06.2025	-	0,218	0	17,158	0	0	16,818	0	0	24	0	66,1	63	0,45	0,31
29.06.2025	-	0,224	0	16,791	0	0	16,455	0	0	24	0	66,4	63,2	0,45	0,31
30.06.2025	-	0,646	0	20,34	0	0	19,933	0	0	24	0	66,4	58,7	0,45	0,31
01.07.2025	-	0,688	0	19,991	0	0,082	19,59	0	0,081	24	0	66,6	58,4	0,43	0,3
02.07.2025	-	0,636	0,016	19,129	0	0	18,744	0	0	24	0	66,6	58,5	0,45	0,31
03.07.2025	-	0,71	0	19,823	0	0	19,423	0	0	24	0	66,6	57,9	0,45	0,31
04.07.2025	-	0,743	0	19,94	0	0	19,536	0	0	24	0	66,8	57,8	0,45	0,31
05.07.2025	-	0,353	0	16,497	0	0	16,163	0	0	24	0	66,9	61,7	0,45	0,31
06.07.2025	-	0,356	0	17,842	0	0	17,485	0	0	24	0	66,4	61,6	0,45	0,31
07.07.2025	-	0,659	0	19,498	0	0	19,105	0	0	24	0	66,7	58,4	0,45	0,31
08.07.2025	-	0,756	0	20,279	0	0	19,872	0	0	24	0	66,6	57,6	0,45	0,31
09.07.2025	-	0,646	0	19,2	0	0	18,811	0	0	24	0	66,9	58,7	0,45	0,31
10.07.2025	-	0,676	0	19,312	0	0	18,922	0	0	24	0	66,9	58,4	0,45	0,31
11.07.2025	-	0,676	0	19,65	0	0	19,254	0	0	24	0	66,8	58,4	0,45	0,31
12.07.2025	-	0,318	0	17,056	0	0	16,716	0	0	24	0	66,3	61,8	0,45	0,31
13.07.2025	-	0,313	0	16,842	0	0	16,507	0	0	24	0	66,2	61,7	0,45	0,31
14.07.2025	-	0,682	0	19,528	0	0	19,132	0	0	24	0	66,9	58,4	0,45	0,31
15.07.2025	-	0,61	0	19,555	0	0	19,162	0	0	24	0	66,6	59,1	0,45	0,31
16.07.2025	-	0,639	0	19,642	0	0	19,245	0	0	24	0	66,7	58,8	0,45	0,31
17.07.2025	-	0,611	0	19,536	0	0	19,144	0	0	24	0	66,4	58,9	0,45	0,31
18.07.2025	-	0,55	0	19,319	0	0	18,933	0	0	24	0	66,4	59,5	0,45	0,31
19.07.2025	-	0,328	0	17,438	0	0	17,091	0	0	24	0	66,3	61,7	0,45	0,31
20.07.2025	-	0,321	0	17,139	0	0	16,795	0	0	24	0	66,4	61,9	0,45	0,31
Итого:	-	15,969	0,016	566,533	0	0,082	555,16	0	0,081	720	0	66,54	59,82	0,45	0,31

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1807,314	30860,933	0	0,159	30146,146	0	0,157	15319	5
20.07.2025	1823,283	31427,463	0	0,241	30701,305	0	0,238	16039	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения