

#144351#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 12.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

Заводской номер счётчика 19085054	Показания прибора, ГДж 12.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1834,755	1823,283	11.472	2.74

Подпись исполнителя



оу 13.08.2025



#144350#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 12.08.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,544	0	18,778	0	0	18,4	0	0	24	0	66,6	59,6	0,45	0,31
22.07.2025	-	0,551	0	18,905	0	0	18,525	0	0	24	0	66,5	59,4	0,45	0,31
23.07.2025	-	0,575	0	18,612	0	0	18,236	0	0	24	0	66,8	59,3	0,45	0,31
24.07.2025	-	0,559	0	18,61	0	0	18,234	0	0	24	0	66,8	59,5	0,45	0,31
25.07.2025	-	0,564	0	18,61	0	0	18,235	0	0	24	0	66,7	59,3	0,45	0,31
26.07.2025	-	0,333	0	16,423	0	0	16,095	0	0	24	0	66,4	61,5	0,45	0,31
27.07.2025	-	0,32	0	16,661	0	0	16,33	0	0	24	0	66,2	61,6	0,45	0,31
28.07.2025	-	0,531	0	17,901	0	0	17,542	0	0	24	0	66,4	59,2	0,4	0,28
29.07.2025	-	0,612	0	19,57	0	0	19,181	0	0	24	0	66,2	58,6	0,38	0,25
30.07.2025	-	0,584	0	18,942	0	0	18,565	0	0	24	0	66,2	58,8	0,38	0,25
31.07.2025	-	0,557	0	18,595	0	0	18,224	0	0	24	0	66,3	59	0,38	0,25
01.08.2025	-	0,562	0	18,699	0	0,002	18,327	0	0,002	24	0	66,2	58,9	0,38	0,25
02.08.2025	-	0,346	0	16,962	0	0	16,627	0	0	24	0	65,9	61	0,38	0,25
03.08.2025	-	0,347	0	17,355	0	0	17,015	0	0	24	0	65,5	60,7	0,38	0,25
04.08.2025	-	0,525	0	18,26	0	0	17,897	0	0	24	0	66,1	59,1	0,38	0,25
05.08.2025	-	0,55	0	18,174	0	0	17,809	0	0	24	0	66,5	59,1	0,38	0,25
06.08.2025	-	0,576	0	18,892	0	0	18,517	0	0	24	0	66,2	58,8	0,38	0,25
07.08.2025	-	0,534	0	19,527	0	0	19,159	0	0	24	0	64,1	57,5	0,41	0,29
08.08.2025	-	0,557	0	18,208	0	0	17,842	0	0	24	0	66,5	59,1	0,45	0,31
09.08.2025	-	0,329	0	16,231	0	0	15,907	0	0	24	0	66,3	61,4	0,45	0,32
10.08.2025	-	0,325	0	16,18	0	0	15,859	0	0	24	0	66,1	61,3	0,44	0,31
11.08.2025	-	0,585	0	17,15	0	0	16,805	0	0	24	0	66,6	58,3	0,44	0,32
12.08.2025	-	0,508	0	15,144	0	0	14,845	0	0	24	0	66	57,9	0,42	0,31
Итого:	-	11,474	0	412,389	0	0,002	404,176	0	0,002	552	0	66,22	59,52	0,42	0,29

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1823,283	31427,463	0	0,241	30701,305	0	0,238	16039	5
12.08.2025	1834,755	31839,851	0	0,243	31105,478	0	0,24	16591	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
