

#147361#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2025 по 21.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

Заводской номер счётчика 19085054	Показания прибора, ГДж 21.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 31.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1858,129	1844,66	13.469	3.217

Подпись исполнителя _____



#147360#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 21.09.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м³	dV2, м³	dV3, м³	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2025	-	0,919	0	21,071	0	0	20,646	0	0	24	0	66,7	56,1	0,45	0,31
02.09.2025	-	0,848	0	20,617	0	0	20,2	0	0	24	0	66,9	56,9	0,45	0,31
03.09.2025	-	0,785	0	20,183	0	0	19,776	0	0	24	0	66,7	57,2	0,45	0,31
04.09.2025	-	0,759	0	20,286	0	0	19,878	0	0	24	0	66,7	57,6	0,45	0,31
05.09.2025	-	0,738	0	19,604	0	0	19,204	0	0	24	0	67	57,9	0,45	0,31
06.09.2025	-	0,366	0	16,913	0	0	16,575	0	0	24	0	66,4	61,2	0,45	0,31
07.09.2025	-	0,408	0	17,407	0	0	17,058	0	0	24	0	66,6	60,9	0,45	0,31
08.09.2025	-	0,818	0	20,021	0	0	19,612	0	0	24	0	67,1	57,1	0,45	0,31
09.09.2025	-	0,7	0	19,457	0	0,054	19,064	0	0,053	24	0	66,7	58,1	0,45	0,31
10.09.2025	-	0,729	0,011	20,056	0	0	19,65	0	0	24	0	66,8	58	0,45	0,31
11.09.2025	-	0,745	0	20,149	0	0	19,74	0	0	24	0	66,9	57,9	0,45	0,31
12.09.2025	-	0,743	0	19,23	0	0	18,839	0	0	24	0	67	57,6	0,45	0,31
13.09.2025	-	0,318	0	15,856	0	0	15,541	0	0	24	0	66,3	61,4	0,45	0,31
14.09.2025	-	0,315	0	16,244	0	0	15,92	0	0	24	0	66,3	61,6	0,45	0,31
15.09.2025	-	0,718	0	19,88	0	0	19,478	0	0	24	0	66,9	58,1	0,45	0,31
16.09.2025	-	0,731	0	20,017	0	0	19,61	0	0	24	0	66,9	58	0,45	0,31
17.09.2025	-	0,74	0	20,703	0	0	20,286	0	0	24	0	66,7	58	0,45	0,31
18.09.2025	-	0,78	0	21,132	0	0	20,711	0	0	24	0	66,2	57,3	0,45	0,31
19.09.2025	-	0,677	0	19,864	0	0	19,464	0	0	24	0	66,7	58,4	0,45	0,31
20.09.2025	-	0,319	0	16,162	0	0	15,84	0	0	24	0	66,3	61,5	0,45	0,31
21.09.2025	-	0,314	0	16,524	0	0	16,196	0	0	24	0	66,1	61,5	0,45	0,31
Итого:	-	13,47	0,011	401,376	0	0,054	393,288	0	0,053	504	0	66,66	58,68	0,45	0,31

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м³	V2, м³	V3, м³	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2025	1844,66	32153,614	0	0,243	31412,998	0	0,24	17047	5
21.09.2025	1858,129	32554,99	0	0,297	31806,287	0	0,294	17551	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____