

#165063#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

Заводской номер счётчика 19085054	Показания прибора, ГДж 20.11.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2066,683	1940,284	126.399	30.19

Подпись исполнителя _____



#165062#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 4712
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 19085054
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2025	-	4,049	0	54,926	0	0	53,746	0	0	24	0	69	51,1	0,5	0,32
22.10.2025	-	3,854	0	47,25	0	0	46,255	0	0	24	0	68,4	48,5	0,5	0,32
23.10.2025	-	3,505	0	40,946	0	0	40,084	0	0	24	0	68,3	47,5	0,51	0,32
24.10.2025	-	3,595	0	41,14	0	0	40,276	0	0	24	0	68,3	47,1	0,51	0,32
25.10.2025	-	3,472	0	41,89	0	0	41,006	0	0	24	0	68,4	48,2	0,51	0,32
26.10.2025	-	3,688	0	45,357	0	0	44,399	0	0	24	0	68,5	48,7	0,51	0,32
27.10.2025	-	4,414	0	56,376	0	0	55,184	0	0	24	0	68,5	49,5	0,5	0,32
28.10.2025	-	4,126	0	49,956	0	0	48,895	0	0	24	0	68,6	48,5	0,51	0,32
29.10.2025	-	3,948	0	47,626	0	0	46,622	0	0	24	0	68,4	48,3	0,51	0,32
30.10.2025	-	3,805	0	45,927	0	0	44,961	0	0	24	0	68,3	48,2	0,51	0,32
31.10.2025	-	3,895	0	46,974	0	0	45,986	0	0	24	0	68,4	48,2	0,51	0,32
01.11.2025	-	3,717	0	49,862	0	0	48,833	0	0	24	0	67,5	49,4	0,5	0,32
02.11.2025	-	3,214	0	39,844	0	0	39,009	0	0	24	0	68,2	48,6	0,51	0,32
03.11.2025	-	3,063	0	38,03	0	0	37,239	0	0	24	0	68	48,4	0,51	0,32
04.11.2025	-	3,272	0	41,99	0	0	41,109	0	0	24	0	68,2	49,2	0,51	0,32
05.11.2025	-	3,447	0	40,975	0	0	40,119	0	0	24	0	68,1	47,6	0,51	0,32
06.11.2025	-	3,476	0	41,407	0	0	40,536	0	0	24	0	68,3	47,9	0,52	0,32
07.11.2025	-	3,98	0	48,994	0	0	47,962	0	0	24	0	68,4	48,6	0,51	0,32
08.11.2025	-	3,976	0	54,555	0	0	53,407	0	0	24	0	68,3	50,6	0,51	0,33
09.11.2025	-	4,303	0	67,075	0	0	65,662	0	0	24	0	68,4	52,8	0,5	0,33
10.11.2025	-	4,494	0	57,536	0	0	56,318	0	0	24	0	68,6	49,6	0,51	0,32
11.11.2025	-	4,433	0	52,96	0	0	51,837	0	0	24	0	68,6	48,2	0,51	0,32
12.11.2025	-	4,381	0	51,208	0	0	50,126	0	0	24	0	68,5	47,7	0,51	0,33
13.11.2025	-	3,879	0	44,713	0	0	43,769	0	0	24	0	68,4	47,3	0,51	0,32
14.11.2025	-	3,956	0	45,436	0	0	44,477	0	0	24	0	68,4	47,2	0,5	0,32
15.11.2025	-	4,029	0	54,649	0	0	53,508	0	0	24	0	67,9	49,9	0,49	0,32
16.11.2025	-	5,02	0	56,086	0	0	54,655	0	0	24	0	76	54,2	0,51	0,32
17.11.2025	-	5,295	0	60,699	0	0	59,219	0	0	24	0	74,1	52,8	0,51	0,32
18.11.2025	-	5,25	0	66,69	0	0	65,106	0	0	24	0	73	53,8	0,5	0,33
19.11.2025	-	5,138	0	61,624	0	0	60,164	0	0	24	0	72,9	52,6	0,51	0,33
20.11.2025	-	5,726	0	71,483	0	0	69,698	0	0	24	0	75,1	55,6	0,51	0,33
Итого:	-	126,4	0	1564,184	0	0	1530,167	0	0	744	0	69,29	49,54	0,51	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1940,284	33650,539	0	0,311	32878,924	0	0,307	18247	5
20.11.2025	2066,683	35214,726	0	0,311	34409,089	0	0,307	18991	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения