

#207542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Пугачёва 26а, Калининград
5192
5178
ВКТ-7
00122799
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,31	19,89	19,91	19,33	19,43	-0,1	24	0	0	82,8	66,9	15,93	0,7	0,7	-12,2
22.01.2026	0,309	18,58	18,58	18,1	18,18	-0,08	24	0	0	82,8	65,8	17,01	0,7	0,7	-11,6
23.01.2026	0,311	19,53	19,56	19,01	19,08	-0,07	24	0	0	82,2	66,2	16,06	0,7	0,7	-8,3
24.01.2026	0,306	18,95	18,96	18,43	18,58	-0,15	24	0	0	82,1	65,7	16,36	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	0,298	20,07	20,11	19,56	19,63	-0,07	24	0	0	81,3	66,1	15,22	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,279	20,51	20,57	20,03	20,09	-0,06	24	0	0	78,9	65	13,92	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,278	20,73	20,79	20,25	20,31	-0,06	24	0	0	78,6	65	13,61	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,28	19,95	20,01	19,47	19,55	-0,08	24	0	0	79,4	65,2	14,28	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,296	19,01	19,03	18,53	18,59	-0,06	24	0	0	82,1	66	16,07	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,309	18,29	18,3	17,81	17,92	-0,11	24	0	0	83,4	66,1	17,34	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	0,312	17,78	17,78	17,3	17,49	-0,19	24	0	0	83,4	65,3	18,13	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	0,321	16,92	16,9	16,44	16,66	-0,22	24	0	0	84,2	64,7	19,51	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,335	16,91	16,89	16,43	16,64	-0,21	24	0	0	85,1	64,9	20,23	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	0,337	18,29	18,26	17,7	17,88	-0,18	24	0	0	86,1	67	19,06	0,7	0,7	-18
04.02.2026	0,336	18,76	18,74	18,17	18,35	-0,18	24	0	0	85,5	67,2	18,26	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,321	20,42	20,44	19,74	19,96	-0,22	24	0	0	84,2	68,2	16,06	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,292	21,29	21,33	20,66	20,85	-0,19	24	0	0	81,1	67	14,1	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,286	21,13	21,2	20,64	20,72	-0,08	24	0	0	79,3	65,7	13,61	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	0,287	20,41	20,47	19,87	20,02	-0,15	24	0	0	80,1	65,8	14,33	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	0,31	18,89	18,9	18,37	18,49	-0,12	24	0	0	83	66,2	16,77	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,302	18,8	18,82	18,32	18,44	-0,12	24	0	0	82	65,5	16,49	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	0,282	21,26	21,33	20,72	20,85	-0,13	24	0	0	79	65,5	13,55	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,261	21,16	21,25	20,68	20,78	-0,1	24	0	0	75,9	63,5	12,36	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,258	20,87	20,95	20,39	20,47	-0,08	24	0	0	76,8	64,1	12,73	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,287	20,35	20,4	19,85	19,92	-0,07	24	0	0	80,2	65,8	14,37	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	0,307	20,07	20,09	19,42	19,61	-0,19	24	0	0	84,2	68,4	15,79	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,318	19,39	19,38	18,77	18,91	-0,14	24	0	0	86	69,1	16,92	0,7	0,7	-17,4
17.02.2026	0,311	19,3	19,3	18,7	18,82	-0,12	24	0	0	85	68,2	16,79	0,7	0,7	-11,6
18.02.2026	0,292	20,48	20,52	19,91	20,04	-0,13	24	0	0	81	66,3	14,68	0,7	0,7	-
19.02.2026	0,27	20,09	20,15	19,61	19,72	-0,11	24	0	0	77,7	63,8	13,82	0,7	0,7	-
20.02.2026	0,264	20,63	20,7	20,15	20,23	-0,08	24	0	0	77,3	64	13,22	0,7	0,7	-
Итого:	9,265	608,71	609,62	592,36	596,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,265														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	109,18	12274,07	12367,32	12013,31	12151,21
20.02.2026	118,445	12882,78	12976,94	12605,67	12747,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:43:17