

#162913#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ

Пугачёва 26а, Калининград

5192

5178

ВКТ-7

00122799

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
03.10.2025	0,11	12,19	12,25	11,97	12,06	-0,09	24	0	0	65,6	56,3	9,22	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,207	28,87	29,04	28,39	28,56	-0,17	24	0	0	66,1	58,6	7,48	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,196	29,01	29,19	28,5	28,71	-0,21	24	0	0	66,3	59,4	6,87	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,192	27,85	27,99	27,37	27,51	-0,14	24	0	0	66,5	59,6	6,88	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,186	26,04	26,14	25,56	25,66	-0,1	24	0	0	66,6	59,4	7,26	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,191	25,31	25,43	24,83	24,95	-0,12	24	0	0	66,3	58,9	7,46	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,176	25,68	25,82	25,2	25,34	-0,14	24	0	0	66,1	59	7,04	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,181	25,44	25,58	24,96	25,12	-0,16	24	0	0	66,3	59,2	7,16	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,178	26,08	26,25	25,6	25,77	-0,17	24	0	0	66,9	59,9	7,02	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,182	26	26,19	25,52	25,71	-0,19	24	0	0	66,9	59,8	7,14	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,192	25,96	26,18	25,48	25,7	-0,22	24	0	0	66,8	59,4	7,44	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,198	26,87	27,12	26,39	26,64	-0,25	24	0	0	67	59,4	7,57	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,19	27,44	27,72	26,92	27,25	-0,33	24	0	0	67,3	60,1	7,2	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,193	28,64	28,94	28,15	28,46	-0,31	24	0	0	67,2	60,3	6,93	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,193	28,6	28,9	28,12	28,42	-0,3	24	0	0	67,3	60,4	6,89	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,191	27,49	27,78	27,01	27,3	-0,29	24	0	0	66,4	59,3	7,05	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,192	27,59	27,87	27,11	27,39	-0,28	24	0	0	66,5	59,3	7,19	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,202	25,99	26,27	25,51	25,79	-0,28	24	0	0	67,5	59,6	7,9	0,7	0,7	-
Итого:	3,35	471,05	474,66	462,59	466,34	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,35														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

432

432

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
02.10.2025	84,76	9585,5	9659,75	9379,62	9495,62
20.10.2025	88,11	10056,55	10134,41	9842,21	9961,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:52:53