

#166325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Пугачёва 26а, Калининград
5192
5178
ВКТ-7
00122799
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,195	25,88	26,18	25,4	25,7	-0,3	24	0	0	67	59	7,91	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,196	26,59	26,88	26,11	26,4	-0,29	24	0	0	67	59,4	7,62	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,196	27,35	27,63	26,85	27,15	-0,3	24	0	0	67,9	60,5	7,4	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,193	27,24	27,51	26,76	27,03	-0,27	24	0	0	68,6	61,2	7,3	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,192	26,88	27,14	26,4	26,66	-0,26	24	0	0	68,2	60,8	7,38	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,201	27,82	28,08	27,31	27,58	-0,27	25	0	0	68,3	60,8	7,53	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,194	26,26	26,52	25,78	26,04	-0,26	24	0	0	68,2	60,4	7,75	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,199	27,19	27,45	26,71	26,97	-0,26	24	0	0	68,4	60,8	7,55	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,197	27,33	27,59	26,85	27,11	-0,26	24	0	0	68,5	61	7,45	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,194	27,5	27,77	27,01	27,29	-0,28	24	0	0	68,2	61	7,3	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,192	26,9	27,15	26,42	26,67	-0,25	24	0	0	68	60,5	7,48	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,195	27,06	27,3	26,58	26,82	-0,24	24	0	0	68,6	61	7,56	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,192	28	28,28	27,49	27,8	-0,31	24	0	0	68,1	61	7,08	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,192	28,18	28,45	27,62	27,97	-0,35	24	0	0	68,3	61,3	6,97	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,193	27,52	27,79	27,01	27,31	-0,3	24	0	0	68,5	61,3	7,23	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,194	28,15	28,41	27,54	27,93	-0,39	24	0	0	68,7	61,6	7,08	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,194	28,01	28,29	27,42	27,81	-0,39	24	0	0	68,8	61,6	7,2	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,196	27,19	27,44	26,66	26,96	-0,3	24	0	0	68,8	61,3	7,44	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,192	26,32	26,57	25,84	26,09	-0,25	24	0	0	68,4	60,8	7,58	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,188	24,9	25,13	24,44	24,67	-0,23	24	0	0	68,2	60,4	7,79	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,193	26,28	26,53	25,8	26,05	-0,25	24	0	0	68,2	60,6	7,69	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,197	26,69	26,93	26,21	26,45	-0,24	24	0	0	68,5	60,9	7,65	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,194	26,62	26,89	26,14	26,41	-0,27	24	0	0	68,2	60,6	7,61	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,197	27,51	27,77	26,97	27,29	-0,32	24	0	0	68,8	61,3	7,43	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,192	27,31	27,56	26,79	27,08	-0,29	24	0	0	68,2	61	7,22	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,201	26,15	26,38	25,67	25,9	-0,23	24	0	0	69	61,1	7,95	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,237	25,6	25,8	24,94	25,32	-0,38	24	0	0	73	63,7	9,3	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,221	25,4	25,6	24,87	25,12	-0,25	24	0	0	70,9	62	8,83	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,216	23,78	23,97	23,3	23,49	-0,19	24	0	0	69,7	60,4	9,29	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,218	24,75	24,95	24,27	24,47	-0,2	24	0	0	70,4	61,2	9,14	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,23	23,96	24,15	23,48	23,67	-0,19	24	0	0	71,8	62	9,76	0,7	0,7	-
Итого:	6,181	826,32	834,09	810,64	819,21	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,181														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2025	88,11	10056,55	10134,41	9842,21	9961,96
20.11.2025	94,291	10882,87	10968,5	10652,85	10781,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:17:00