

#194007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Пугачёва 26а, Калининград
5192
5178
ВКТ-7
00122799
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,195	24,01	24,19	23,53	23,71	-0,18	24	0	0	68,3	59,8	8,48	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	0,203	24,01	24,17	23,53	23,69	-0,16	24	0	0	68,7	60,1	8,57	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	0,238	22,95	23,05	22,47	22,57	-0,1	24	0	0	73,9	63,3	10,58	0,7	0,7	0
24.12.2025	0,281	22,12	22,19	21,42	21,71	-0,29	24	0	0	79,8	66,8	13,01	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,265	21,58	21,66	21,07	21,18	-0,11	24	0	0	76,9	64,3	12,65	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,221	22,89	23,04	22,41	22,59	-0,18	24	0	0	69,7	60	9,76	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,207	22,53	22,69	22,05	22,32	-0,27	24	0	0	68,1	58,8	9,34	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,208	21,64	21,77	21,16	21,49	-0,33	24	0	0	68	58,3	9,74	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,222	22,25	22,37	21,77	21,92	-0,15	24	0	0	70,9	60,6	10,31	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,253	22,29	22,38	21,81	21,9	-0,09	24	0	0	75,3	63,6	11,66	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	0,266	21,93	22,01	21,4	21,53	-0,13	24	0	0	78	65,5	12,45	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,255	21,53	21,62	21,05	21,14	-0,09	24	0	0	76,6	64,4	12,23	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,242	22,61	22,71	22,13	22,23	-0,1	24	0	0	74,2	63,2	11,03	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,245	21,76	21,86	21,28	21,38	-0,1	24	0	0	74,8	63,3	11,57	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,263	21,57	21,65	21,09	21,17	-0,08	24	0	0	76,8	64,4	12,39	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,266	21,91	22	21,41	21,52	-0,11	24	0	0	77,1	64,7	12,45	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,282	22,07	22,14	21,43	21,66	-0,23	24	0	0	79,8	66,8	13,03	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,289	21,19	21,24	20,61	20,76	-0,15	24	0	0	81	67	14	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,304	20,28	20,3	19,69	19,82	-0,13	24	0	0	82,3	67	15,37	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,304	20,44	20,48	19,88	20	-0,12	24	0	0	81,8	66,6	15,2	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,291	21,31	21,36	20,79	20,88	-0,09	24	0	0	79,4	65,6	13,84	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	0,283	21,59	21,65	21,07	21,17	-0,1	24	0	0	78,7	65,4	13,25	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,288	21,1	21,16	20,56	20,68	-0,12	24	0	0	80,2	66,3	13,97	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,289	20,07	20,11	19,55	19,63	-0,08	24	0	0	81,1	66,1	14,98	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,284	19,84	19,87	19,36	19,39	-0,03	24	0	0	80,4	65,6	14,82	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,262	20,6	20,68	20,12	20,2	-0,08	24	0	0	75,8	62,9	12,92	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,276	20	20,05	19,52	19,64	-0,12	24	0	0	78,4	64,4	14,04	0,7	0,7	-
17.01.2026	0,297	20,16	20,19	19,6	19,72	-0,12	24	0	0	81,3	66,3	15,03	0,7	0,7	-
18.01.2026	0,307	19,66	19,68	19,12	19,2	-0,08	24	0	0	82,5	66,5	15,97	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,309	19,42	19,43	18,88	18,98	-0,1	24	0	0	82,8	66,5	16,36	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,308	19,8	19,83	19,27	19,35	-0,08	24	0	0	82,5	66,6	15,95	0,7	0,7	-
Итого:	8,203	665,11	667,53	649,03	653,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,203														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2025	100,977	11608,96	11699,79	11364,28	11498,08
20.01.2026	109,18	12274,07	12367,32	12013,31	12151,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 9:47:43