

#142296#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Князева 3, Калининград
5192
8666
ТВ7 (АСЦП)
19081444
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,085	0,003	1,801	0	0,019	1,772	0	0,019	24	0	58,4	47,5	0,34	0,27	-
22.06.2025	0,09	0,004	1,895	0	0,018	1,864	0	0,018	24	0	58,9	47,9	0,34	0,27	-
23.06.2025	0,105	0,004	2,048	0	0,019	2,014	0	0,019	24	0	59,8	47,8	0,34	0,27	-
24.06.2025	0,102	0,004	2,1	0	0,015	2,066	0	0,015	24	0	59,4	48	0,34	0,27	-
25.06.2025	0,097	0,003	2,016	0	0,017	1,983	0	0,017	24	0	59,4	48,1	0,34	0,27	-
26.06.2025	0,095	0,003	2,037	0	0,007	2,004	0	0,007	24	0	59,5	48,4	0,34	0,27	-
27.06.2025	0,098	0,001	2,026	0	0,002	1,993	0	0,002	24	0	59,7	48	0,34	0,27	-
28.06.2025	0,084	0	1,877	0	0,024	1,847	0	0,024	24	0	57,9	47,7	0,34	0,27	-
29.06.2025	0,088	0,005	2,171	0	0,033	2,138	0	0,033	24	0	57,6	48,5	0,34	0,27	-
30.06.2025	0,103	0,007	2,526	0	0,04	2,488	0	0,04	24	0	57,2	48,1	0,34	0,27	-
01.07.2025	0,105	0,008	2,263	0	0,054	2,228	0	0,053	24	0	58,2	48,2	0,35	0,26	-
02.07.2025	0,097	0,011	2,349	0	0,034	2,312	0	0,034	22	2	57,9	48,6	0,34	0,26	-
03.07.2025	0,108	0,007	2,434	0	0,072	2,396	0	0,071	23	1	58	48,8	0,34	0,26	-
04.07.2025	0,1	0,015	2,409	0	0,044	2,372	0	0,044	24	0	57,9	48,7	0,34	0,26	-
05.07.2025	0,086	0,009	2,191	0	0,024	2,158	0	0,024	24	0	57,2	48,2	0,34	0,26	-
06.07.2025	0,089	0,005	2,266	0	0,033	2,232	0	0,033	24	0	57,5	48,7	0,34	0,26	-
07.07.2025	0,096	0,007	2,346	0	0,033	2,31	0	0,033	24	0	57,8	48,6	0,34	0,26	-
08.07.2025	0,102	0,007	2,365	0	0,049	2,329	0	0,048	24	0	57,6	48,1	0,34	0,26	-
09.07.2025	0,096	0,01	2,386	0	0,036	2,349	0	0,036	24	0	57,6	48,6	0,34	0,26	-
10.07.2025	0,102	0,007	2,476	0	0,05	2,438	0	0,049	24	0	57,9	48,9	0,34	0,26	-
11.07.2025	0,101	0,01	2,509	0	0,042	2,47	0	0,042	24	0	57,8	48,9	0,34	0,26	-
12.07.2025	0,088	0,009	2,244	0	0,035	2,211	0	0,035	24	0	57,1	48,4	0,34	0,26	-
13.07.2025	0,092	0,007	2,411	0	0,043	2,374	0	0,043	24	0	57,6	49,2	0,34	0,26	-
14.07.2025	0,089	0,009	2,404	0	0,021	2,367	0	0,021	24	0	57,5	49	0,34	0,26	-
15.07.2025	0,102	0,004	2,392	0	0,032	2,356	0	0,032	24	0	57,6	47,9	0,34	0,26	-
16.07.2025	0,099	0,006	2,437	0	0,051	2,399	0	0,05	24	0	57,7	48,9	0,34	0,26	-
17.07.2025	0,099	0,01	2,403	0	0,048	2,366	0	0,047	24	0	57,3	48,3	0,35	0,26	-
18.07.2025	0,108	0,01	2,463	0	0,04	2,424	0	0,04	24	0	57,8	48	0,35	0,26	-
19.07.2025	0,084	0,008	2,185	0	0,027	2,152	0	0,027	24	0	56,9	48,2	0,34	0,26	-
20.07.2025	0,082	0,005	2,211	0	0,013	2,178	0	0,013	24	0	57	48,3	0,34	0,26	-
Итого:	2,872	0	67,641	0	0,9750000000000001	66,59	0	0,9690000000000001	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,686														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1834,161	33853,407	0	187,841	33106,549	0	163,959	47789	2675
20.07.2025	1837,03	33921,049	0	188,816	33173,14	0	164,924	48506	2678

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:37:41