

#145159#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Князева 3, Калининград
5192
8666
ТВ7 (ASCII)
19081444
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,089	0,003	2,241	0	0,024	2,207	0	0,024	24	0	57,2	48	0,34	0,26	-
22.07.2025	0,096	0,005	2,346	0	0,031	2,31	0	0,031	24	0	57,7	48,5	0,34	0,26	-
23.07.2025	0,097	0,006	2,29	0	0,05	2,255	0	0,049	24	0	57,6	48,4	0,34	0,26	-
24.07.2025	0,098	0,01	2,261	0	0,035	2,226	0	0,035	24	0	57,5	47,7	0,34	0,26	-
25.07.2025	0,085	0,007	2,122	0	0,025	2,09	0	0,025	24	0	57,2	48,1	0,34	0,26	-
26.07.2025	0,078	0,005	2,395	0	0,003	2,361	0	0,003	24	0	55,7	47,8	0,34	0,26	-
27.07.2025	0,078	0,001	2,115	0	0,028	2,085	0	0,028	24	0	55,9	47,6	0,35	0,26	-
28.07.2025	0,099	0,005	2,309	0	0,027	2,274	0	0,027	24	0	57,5	47,6	0,34	0,26	-
29.07.2025	0,099	0,005	2,237	0	0,048	2,204	0	0,047	24	0	57,3	47,6	0,34	0,26	-
30.07.2025	0,097	0,009	2,203	0	0,043	2,17	0	0,043	24	0	57,1	47,4	0,34	0,26	-
31.07.2025	0,089	0,008	2,05	0	0,029	2,019	0	0,029	24	0	56,6	46,8	0,34	0,26	-
01.08.2025	0,085	0,006	1,987	0	0,034	1,957	0	0,034	24	0	56,5	47	0,34	0,26	-
02.08.2025	0,073	0,007	1,863	0	0,012	1,836	0	0,012	24	0	56,2	47,1	0,34	0,26	-
03.08.2025	0,075	0,002	1,85	0	0,034	1,823	0	0,034	24	0	55,9	47	0,34	0,26	-
04.08.2025	0,079	0,007	1,9	0	0,016	1,871	0	0,016	24	0	56,5	46,8	0,34	0,26	-
05.08.2025	0,232	0,003	2,477	0	0,724	2,438	0	0,715	24	0	58,5	50,7	0,33	0,24	-
06.08.2025	0,285	0,158	1,813	0	1,105	1,786	0	1,093	24	0	56,7	48,1	0,34	0,25	-
07.08.2025	0,251	0,221	1,93	0	0,891	1,901	0	0,882	24	0	56,7	47,1	0,34	0,24	-
08.08.2025	0,234	0,173	1,92	0	0,826	1,891	0	0,817	24	0	56,7	47,8	0,34	0,16	-
09.08.2025	0,229	0,165	1,858	0	0,837	1,83	0	0,828	24	0	56,5	48,6	0,34	0,19	-
10.08.2025	0,224	0,169	1,849	0	0,807	1,822	0	0,798	24	0	56,4	48,1	0,34	0,18	-
11.08.2025	0,266	0,162	1,905	0	0,991	1,876	0	0,981	24	0	56,6	47,1	0,34	0,19	-
12.08.2025	0,257	0,191	2,359	0	0,88	2,324	0	0,87	24	0	57,4	49,6	0,36	0,21	-
13.08.2025	0,184	0,18	2,147	0	0,58	2,115	0	0,574	24	0	56,3	48,9	0,39	0,31	-
14.08.2025	0,184	0,117	2,204	0	0,562	2,172	0	0,556	24	0	56,3	48,5	0,39	0,3	-
15.08.2025	0,163	0,113	2,159	0	0,499	2,128	0	0,493	24	0	56	49,1	0,39	0,3	-
16.08.2025	0,162	0,101	2,138	0	0,505	2,107	0	0,499	24	0	56,1	49,5	0,39	0,3	-
17.08.2025	0,172	0,103	2,103	0	0,558	2,073	0	0,552	24	0	56,1	49,5	0,39	0,28	-
18.08.2025	0,178	0,114	2,247	0	0,549	2,214	0	0,543	24	0	56,1	49,1	0,39	0,27	-
19.08.2025	0,171	0,111	2,209	0	0,503	2,177	0	0,497	24	0	56,2	48,5	0,39	0,23	-
20.08.2025	0,198	0,101	2,214	0	0,683	2,182	0	0,677	24	0	55,9	47,7	0,38	0,2	-
Итого:	4,707	0	65,701	0	11,939	64,724	0	11,812	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,124														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1837,03	33921,049	0	188,816	33173,14	0	164,924	48506	2678
20.08.2025	1841,738	33986,753	0	200,755	33237,863	0	176,732	49250	2678

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:31:36