

#162909#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Князева 3, Калининград
5192
8666
ТВ7 (ASCII)
19081444
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,192	0,114	1,715	0	0,67	1,691	0	0,663	24	0	55,8	47,3	0,34	0,2	-
22.09.2025	0,185	0,131	1,751	0	0,608	1,725	0	0,602	24	0	56,2	47,1	0,34	0,2	-
23.09.2025	0,202	0,118	1,836	0	0,667	1,808	0	0,66	24	0	56,3	46,7	0,33	0,19	-
24.09.2025	0,198	0,13	1,819	0	0,657	1,792	0	0,65	24	0	56,2	47	0,34	0,18	-
25.09.2025	0,198	0,128	1,872	0	0,643	1,844	0	0,636	24	0	56,3	47	0,33	0,19	-
26.09.2025	0,202	0,125	1,921	0	0,649	1,892	0	0,642	24	0	56,7	47,2	0,34	0,19	-
27.09.2025	0,174	0,127	1,845	0	0,55	1,818	0	0,544	24	0	56	47,3	0,33	0,21	-
28.09.2025	0,198	0,108	1,791	0	0,683	1,764	0	0,676	24	0	56	47,3	0,33	0,21	-
29.09.2025	0,17	0,134	2,004	0	0,467	1,974	0	0,462	24	0	56,5	46,9	0,33	0,21	-
30.09.2025	0,189	0,091	1,834	0	0,608	1,807	0	0,602	24	0	56,1	46,6	0,33	0,21	-
01.10.2025	0,213	0,117	2,007	0	0,698	1,977	0	0,691	24	0	56,5	47,3	0,36	0,21	-
02.10.2025	0,212	0,137	2,753	0	0,687	2,71	0	0,679	24	0	58,5	53,3	0,43	0,23	-
03.10.2025	1,143	0,138	11,308	0	0,287	11,071	0	0,284	24	0	68	44,5	0,44	0,27	-
04.10.2025	1,081	0,051	8,945	0	0,143	8,757	0	0,142	24	0	68,1	39,3	0,44	0,28	-
05.10.2025	0,949	0,023	7,298	0	0,122	7,147	0	0,121	24	0	67,7	36,7	0,44	0,3	-
06.10.2025	1,002	0,019	8,103	0	0,15	7,933	0	0,149	24	0	68,2	38,8	0,44	0,31	-
07.10.2025	0,877	0,023	9,96	0	0,288	9,779	0	0,285	24	0	62,7	43,2	0,33	0,2	-
08.10.2025	0,727	0,053	7,968	0	0,092	7,83	0	0,091	24	0	60,8	39,7	0,39	0,22	-
09.10.2025	0,746	0,016	5,89	0	0,15	5,775	0	0,149	24	0	65,4	35,5	0,45	0,27	-
10.10.2025	0,814	0,022	6,517	0	0,178	6,389	0	0,177	24	0	65,9	36,6	0,44	0,18	-
11.10.2025	0,718	0,027	5,548	0	0,177	5,44	0	0,176	24	0	65,4	35,1	0,45	0,22	-
12.10.2025	0,859	0,026	7,006	0	0,168	6,868	0	0,167	24	0	66	37	0,45	0,28	-
13.10.2025	0,996	0,026	8,948	0	0,128	8,766	0	0,127	24	0	66,8	40,3	0,44	0,22	-
14.10.2025	0,978	0,019	8,703	0	0,056	8,527	0	0,056	24	0	66,8	39,7	0,45	0,21	-
15.10.2025	0,828	0,009	6,87	0	0,094	6,733	0	0,093	24	0	66	37,2	0,45	0,06	-
16.10.2025	0,866	0,014	7,21	0	0,08	7,067	0	0,079	24	0	66,2	37,4	0,45	0,15	-
17.10.2025	0,906	0,012	7,747	0	0,07	7,593	0	0,07	24	0	66,3	38,2	0,45	0,2	-
18.10.2025	1,15	0,011	11,191	0	0,059	10,96	0	0,059	24	0	67,5	42,7	0,44	0,26	-
19.10.2025	1,211	0,01	12,632	0	0,06	12,368	0	0,059	24	0	67,9	44,8	0,44	0,19	-
20.10.2025	1,246	0,011	13,562	0	0,046	13,279	0	0,046	24	0	67,9	45,7	0,44	0,11	-
Итого:	19,43	0	178,554	0	9,935	175,084	0	9,837	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,641														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1847,109	34105,87	0	218,29	33355,641	0	194,088	49994	2678
20.10.2025	1866,538	34284,422	0	228,225	33530,727	0	203,928	50714	2678

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2025 7:32:40