

#207476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград

8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,292	0,191	152,05	147,12	147,21	144,28	2,93	24	0	0	86	65	21	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,263	0,187	160,63	155,82	155,63	152,78	2,85	24	0	0	85	65,3	19,7	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,089	0,182	162,8	158,14	157,95	155,14	2,81	24	0	0	82,6	64,3	18,35	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,047	0,195	162,9	158,11	158,13	155,13	3	24	0	0	82,2	64,2	17,99	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,044	0,172	157,18	152,73	152,49	149,82	2,67	24	0	0	83,2	64,4	18,77	0,6	0,4	-6
29.01.2026	3,223	0,167	150,99	146,42	146,19	143,6	2,59	24	0	0	86	65,2	20,84	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	3,179	0,157	140,2	135,82	135,64	133,19	2,45	24	0	0	87,2	65	22,19	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,211	0,153	136,75	132,46	132,25	129,95	2,3	24	0	0	87,8	64,6	23,1	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,233	0,139	130,1	125,95	125,72	123,6	2,12	24	0	0	88,6	64	24,55	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,38	0,148	133,56	129,2	128,94	126,7	2,24	24	0	0	90,2	65,2	25	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,485	0,16	143,29	138,66	138,27	135,85	2,42	24	0	0	90,5	66,6	23,94	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,46	0,174	149,26	144,55	144,1	141,57	2,53	24	0	0	90,2	67,5	22,74	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,431	0,2	165,99	160,91	160,45	157,52	2,93	24	0	0	88,4	68,4	20,05	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,229	0,212	169,15	164,09	163,89	160,76	3,13	24	0	0	84,8	66,4	18,37	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,079	0,204	167,96	163,03	162,93	159,84	3,09	24	0	0	83,1	65,5	17,61	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,945	0,179	152,1	147,6	147,51	144,79	2,72	24	0	0	83,5	64,8	18,71	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	3,16	0,158	135,91	131,5	131,48	129,02	2,46	24	0	0	86,9	64,2	22,76	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	3,134	0,167	136,59	132,12	132,23	129,62	2,61	24	0	0	86,4	64,1	22,37	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,035	0,181	151,77	147,17	147,29	144,44	2,85	24	0	0	82,6	63,3	19,33	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,752	0,165	147,94	143,63	143,86	141,15	2,71	24	0	0	79,2	61,3	17,92	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,77	0,164	146,32	142,1	142,24	139,6	2,64	24	0	0	80	61,7	18,27	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,057	0,164	147,85	143,44	143,34	140,76	2,58	24	0	0	83,9	63,8	20,11	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,217	0,175	145,94	141,28	141,08	138,43	2,65	24	0	0	88	66,6	21,48	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	3,303	0,168	138,76	134,22	133,93	131,46	2,47	24	0	0	90,4	67,1	23,33	0,6	0,4	-
17.02.2026	3,253	0,166	140,66	136,12	135,9	133,39	2,51	24	0	0	89,2	66,6	22,62	0,6	0,4	-
Итого:	79,271	0	3726,65	3612,19	3608,65	3542,39	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,271															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1239,933	109506,16	107178,25	106901,55	105248,33
17.02.2026	1319,204	113232,81	110790,44	110510,2	108790,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:49:23