

#162855#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,751	0,138	139,8	137,35	136,65	134,57	2,08	24	0	0	71,1	66,7	4,44	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,729	0,144	137,82	135,3	134,74	132,57	2,17	24	0	0	70,8	66,4	4,3	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,772	0,143	137,14	134,57	134,07	131,89	2,18	24	0	0	71	66,3	4,64	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,769	0,145	135,11	132,59	132,13	129,97	2,16	24	0	0	70,5	65,8	4,69	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,756	0,147	136,94	134,36	133,9	131,67	2,23	24	0	0	70,8	66,3	4,51	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,751	0,14	132,42	129,9	129,45	127,32	2,13	24	0	0	70,7	66	4,69	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,719	0,135	127,88	125,47	125,02	122,97	2,05	24	0	0	70,7	66,1	4,62	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,772	0,133	124,74	122,33	121,95	119,92	2,03	24	0	0	70,8	65,6	5,19	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,939	0,131	127,34	124,84	124,44	122,43	2,01	24	0	0	71,3	64,9	6,44	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,695	0,138	119,07	115,82	116,33	113,96	2,37	24	0	0	71,8	58,5	13,35	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,074	0,081	102,26	99,66	99,91	98,38	1,53	24	0	0	72,1	52,2	19,98	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,145	0,097	111,1	108,19	108,54	106,74	1,8	24	0	0	72,1	53,2	18,86	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,088	0,1	110,07	107,1	107,51	105,65	1,86	24	0	0	72,2	53,7	18,47	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,047	0,1	110,78	107,83	108,25	106,36	1,89	24	0	0	71,8	53,9	17,94	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,086	0,101	113,4	110,43	110,77	108,92	1,85	24	0	0	72,1	54,2	17,9	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,071	0,098	117,26	114,35	114,55	112,72	1,83	24	0	0	72,2	55	17,16	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,116	0,11	120,22	117,04	117,4	115,38	2,02	24	0	0	72,4	55,3	17,06	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,093	0,121	121,05	117,81	118,27	116,09	2,18	24	0	0	72	55,4	16,62	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,111	0,121	120,32	117,04	117,55	115,36	2,19	24	0	0	72,1	55,2	16,91	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,117	0,114	116,96	113,73	114,24	112,13	2,11	24	0	0	72,2	54,7	17,5	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,087	0,114	118,14	114,95	115,41	113,3	2,11	24	0	0	72,2	55,2	17,03	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,185	0,113	123,56	120,28	120,7	118,6	2,1	24	0	0	72,2	55,1	17,12	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,142	0,115	123,09	119,86	120,24	118,11	2,13	24	0	0	72,4	55,6	16,78	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,119	0,11	121,67	118,51	118,86	116,82	2,04	24	0	0	72,2	55,3	16,86	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,09	0,103	116,43	113,37	113,71	111,77	1,94	24	0	0	72,1	54,7	17,42	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,11	0,099	114,52	111,49	111,85	109,97	1,88	24	0	0	72	54,1	17,95	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,983	0,082	98,79	96,13	96,49	94,91	1,58	24	0	0	72,1	52,5	19,66	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,976	0,084	96,04	93,42	93,84	92,23	1,61	24	0	0	72,1	52	20,14	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,067	0,093	107,45	104,61	104,96	103,22	1,74	24	0	0	72,3	53,5	18,78	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,102	0,103	115,24	112,28	112,58	110,71	1,87	24	0	0	72,2	54,4	17,73	0,6	0,4	-
Итого:	50,462	0	3596,61	3510,61	3514,31	3454,64	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,462															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	981,474	96580,66	94601,75	94295,79	92850,93
23.10.2025	1031,936	100177,27	98112,36	97810,1	96305,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:43:53