

#166258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,072	0,103	113,99	111,05	111,37	109,5	1,87	24	0	0	72,1	54,4	17,64	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,061	0,099	111,45	108,55	108,84	107,02	1,82	24	0	0	72,3	54,3	18,01	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,121	0,1	111,69	108,72	109,12	107,23	1,89	25	0	0	72,1	53,6	18,48	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,048	0,097	104,01	101,17	101,6	99,85	1,75	24	0	0	72,1	52,9	19,23	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,044	0,098	104,74	101,85	102,31	100,46	1,85	24	0	0	72,2	53,2	18,99	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,067	0,094	104,83	101,95	102,38	100,61	1,77	24	0	0	72,3	53	19,22	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,036	0,099	105,59	102,74	103,14	101,38	1,76	24	0	0	72,1	53,3	18,82	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,978	0,092	101,8	99,03	99,48	97,75	1,73	24	0	0	71,6	52,7	18,96	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,959	0,081	92,72	90,16	90,63	89,07	1,56	24	0	0	71,6	50,8	20,73	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,087	0,092	110,1	107,28	107,56	105,84	1,72	24	0	0	72,1	53,6	18,53	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,066	0,095	113,26	110,39	110,65	108,86	1,79	24	0	0	72,1	54,4	17,78	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,032	0,088	106,63	103,9	104,14	102,51	1,63	24	0	0	72	53,4	18,64	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,113	0,102	117,5	114,54	114,78	112,92	1,86	24	0	0	72,3	54,8	17,51	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,181	0,11	131,02	127,9	127,95	125,99	1,96	24	0	0	72,4	56,3	16,16	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,17	0,11	128,91	125,78	125,89	123,94	1,95	24	0	0	72,5	56,2	16,34	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,171	0,104	121,12	118,03	118,27	116,36	1,91	24	0	0	72,4	55	17,45	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,202	0,106	118,88	115,74	116,1	114,14	1,96	24	0	0	72,6	54,6	18,03	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,225	0,108	124,01	120,8	121,11	119,08	2,03	24	0	0	72,6	55,2	17,42	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,177	0,107	126,48	123,35	123,5	121,53	1,97	24	0	0	72,5	55,8	16,69	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,17	0,108	124,11	120,99	121,23	119,28	1,95	24	0	0	72,4	55,4	16,98	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,223	0,106	128,4	125,2	125,36	123,39	1,97	24	0	0	72,5	55,7	16,81	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,18	0,11	129,42	126,27	126,41	124,43	1,98	24	0	0	72,4	56,1	16,34	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,12	0,095	116,45	113,61	113,72	112	1,72	24	0	0	72,6	54,8	17,77	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,231	0,081	107,62	104,87	104,89	103,36	1,53	24	0	0	75,8	55,3	20,43	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,167	0,086	110,52	107,77	107,83	106,27	1,56	24	0	0	74,1	54,8	19,3	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,025	0,068	95,69	93,29	93,43	92,14	1,29	24	0	0	72,6	51,6	20,94	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,11	0,079	102,93	100,39	100,5	99,04	1,46	24	0	0	73,1	53	20,18	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,123	0,071	94,67	92,2	92,35	91,02	1,33	24	0	0	74,6	52,4	22,2	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,173	0,077	100,88	98,27	98,41	96,96	1,45	24	0	0	74,6	53,3	21,3	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,14	0,072	95,22	92,71	92,86	91,52	1,34	24	0	0	74,6	52,3	22,25	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,281	0,062	91,91	89,47	89,39	88,28	1,11	24	0	0	79	54,1	24,84	0,6	0,4	-
Итого:	65,753	0	3446,55	3357,97	3365,2	3311,73	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,753															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1031,936	100177,27	98112,36	97810,1	96305,57
23.11.2025	1097,689	103623,82	101470,33	101175,3	99617,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:30:12