

#207478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП  
Батальная 62а, Калининград  
7289  
8264  
ВКТ-9  
8536  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | TehErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | t3,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | p3,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 21.01.2026 | 0,523       | 0            | 27,789     | 0          | 0          | 26,895  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 86,7      | 66,9      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -12,2          |
| 22.01.2026 | 0,572       | 0            | 33,993     | 0          | 0          | 32,89   | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 87,1      | 69,5      | 30        | 0,4        | 0,28       | 0,5        | -11,6          |
| 23.01.2026 | 0,519       | 0            | 25,989     | 0          | 0          | 25,161  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 86,2      | 65,4      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -8,3           |
| 24.01.2026 | 0,549       | 0            | 31,594     | 0          | 0          | 30,592  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 86        | 67,7      | 30        | 0,4        | 0,28       | 0,5        | -9,4           |
| 25.01.2026 | 0,496       | 0            | 25,157     | 0          | 0          | 24,378  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 84,8      | 64,2      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -7,3           |
| 26.01.2026 | 0,447       | 0            | 21,687     | 0          | 0          | 21,053  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 82,1      | 60,8      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -4,4           |
| 27.01.2026 | 0,445       | 0            | 21,997     | 0          | 0          | 21,36   | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 81,7      | 60,9      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -3,8           |
| 28.01.2026 | 0,473       | 0            | 25,541     | 0          | 0          | 24,776  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 83,2      | 64        | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -6             |
| 29.01.2026 | 0,528       | 0            | 29,957     | 0          | 0          | 28,997  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 86,5      | 68,2      | 30        | 0,41       | 0,29       | 0,5        | -9,7           |
| 30.01.2026 | 0,572       | 0            | 37,111     | 0          | 0          | 35,892  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 87,7      | 71,6      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -12,4          |
| 31.01.2026 | 0,597       | 0            | 43,668     | 0          | 0          | 42,216  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 88,4      | 73,6      | 30        | 0,41       | 0,29       | 0,5        | -13,8          |
| 01.02.2026 | 0,666       | 0            | 64,876     | 0          | 0          | 62,674  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 89,4      | 78,3      | 30        | 0,39       | 0,29       | 0,5        | -18,9          |
| 02.02.2026 | 0,674       | 0            | 65,671     | 0          | 0          | 63,369  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 91,1      | 78,7      | 30        | 0,4        | 0,29       | 0,5        | -20,1          |
| 03.02.2026 | 0,62        | 0            | 41,313     | 0          | 0          | 39,863  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 91,1      | 74,1      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -18            |
| 04.02.2026 | 0,567       | 0            | 30,995     | 0          | 0          | 29,919  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 90,6      | 71        | 30        | 0,42       | 0,28       | 0,5        | -12,3          |
| 05.02.2026 | 0,474       | 0            | 21,145     | 0          | 0          | 20,447  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 88        | 64,6      | 30        | 0,42       | 0,27       | 0,5        | -7,6           |
| 06.02.2026 | 0,405       | 0            | 17,708     | 0          | 0          | 17,171  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 83,8      | 60,2      | 30        | 0,42       | 0,27       | 0,5        | -3,2           |
| 07.02.2026 | 0,407       | 0            | 19,098     | 0          | 0          | 18,535  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 82,4      | 60,4      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -3,3           |
| 08.02.2026 | 0,441       | 0            | 23,052     | 0          | 0          | 22,356  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 83,6      | 63        | 30        | 0,41       | 0,29       | 0,5        | -4,9           |
| 09.02.2026 | 0,548       | 0            | 35,782     | 0          | 0          | 34,624  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 87        | 70,7      | 30        | 0,41       | 0,3        | 0,5        | -12,1          |
| 10.02.2026 | 0,523       | 0            | 30,473     | 0          | 0          | 29,49   | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 86,8      | 68,2      | 30        | 0,41       | 0,29       | 0,5        | -12,4          |
| 11.02.2026 | 0,4         | 0            | 18,765     | 0          | 0          | 18,215  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 82,2      | 59,9      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -3,8           |
| 12.02.2026 | 0,366       | 0            | 17,828     | 0          | 0          | 17,346  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 78,5      | 57,4      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -0,7           |
| 13.02.2026 | 0,391       | 0            | 20,701     | 0          | 0          | 20,127  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 79,7      | 59,9      | 30        | 0,41       | 0,29       | 0,5        | -1,2           |
| 14.02.2026 | 0,446       | 0            | 23,537     | 0          | 0          | 22,825  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 83,7      | 64        | 30        | 0,42       | 0,29       | 0,5        | -6,7           |
| 15.02.2026 | 0,512       | 0            | 27,31      | 0          | 0          | 26,403  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 88,3      | 68,6      | 30        | 0,42       | 0,29       | 0,5        | -11,2          |
| 16.02.2026 | 0,566       | 0            | 34,81      | 0          | 0          | 33,606  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 90,4      | 72,2      | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -17,4          |
| 17.02.2026 | 0,542       | 0            | 29,584     | 0          | 0          | 28,577  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 89,6      | 70        | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -11,6          |
| 18.02.2026 | 0,444       | 0            | 21,013     | 0          | 0          | 20,365  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 84,6      | 62,7      | 30        | 0,42       | 0,28       | 0,5        | -              |
| 19.02.2026 | 0,405       | 0            | 19,825     | 0          | 0          | 19,258  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 81,1      | 60        | 30        | 0,41       | 0,28       | 0,5        | -              |
| 20.02.2026 | 0,397       | 0            | 19,818     | 0          | 0          | 19,258  | 0         | 0         | 24          | 0          | 16384  | 0      | 80,6      | 59,8      | 30        | 0,42       | 0,28       | 0,5        | -              |
| Итого:     | 15,515      | 0            | 907,787    | 0          | 0          | 878,638 | 0         | 0         | 744         | 0          | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 15,515      |              |            |            |            |         |           |           |             |            |        |        |           |           |           |            |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч  | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 20.01.2026 | 472,004 | 18581,979 | 0      | 0,022  | 18135,729 | 0     | 0,022 | 60286,6 | 768      | 3930,88 | 0       |
| 20.02.2026 | 487,519 | 19489,764 | 0      | 0,022  | 19014,365 | 0     | 0,022 | 61030,6 | 1512     | 3930,88 | 0       |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:49:04