

#146039#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.08.2025 по 08.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП  
Батальная 62а, Калининград  
7289

Заводской номер счётчика 8536	Показания прибора, Гкал 08.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	437,409	436,337	1.072

Подпись исполнителя



08.09.2025 г.



#146038#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 08.09.2025.

Номер абонента 7289  
Порядковый номер 8264  
Тип теплосчётчика BKT-9  
Заводской номер 8536  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 18.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.08.2025	-	0,071	0	2,535	0	0	2,48	0	0	24	0	16385	0	69,2	44,4	30	0,4	0,26	0,5
22.08.2025	-	0,098	0	3,482	0	0	3,407	0	0	24	0	16385	0	69,1	41,9	30	0,4	0,26	0,5
23.08.2025	-	0,131	0	4,672	0	0	4,571	0	0	24	0	16384	0	69,2	40,5	30	0,4	0,26	0,5
24.08.2025	-	0,135	0	5,148	0	0	5,042	0	0	24	0	16385	0	67,5	40,9	30	0,39	0,26	0,5
25.08.2025	-	0,055	0	6,283	0	0	6,218	0	0	24	0	802817	518	45,9	38,9	30	0,43	0,28	0,5
26.08.2025	-	0	0	2,803	0	0	2,797	0	0	24	0	802817	518	25,4	33,8	30	0,5	0,3	0,5
27.08.2025	-	0	0	1,931	0	0	1,927	0	0	24	0	802817	518	23,6	27,1	30	0,31	0,2	0,5
28.08.2025	-	0	0	1,871	0	0	1,867	0	0	24	0	16385	518	25,3	28,4	30	0,06	0,06	0,5
29.08.2025	-	0,001	0	1,274	0	0	1,271	0	0	24	0	16385	518	23,9	23	30	0,06	0,05	0,5
30.08.2025	-	0,027	0	3,909	0	0	3,878	0	0	24	0	16385	518	39,7	31	30	0,17	0,15	0,5
31.08.2025	-	0,072	0	2,832	0	0	2,775	0	0	24	0	16385	0	66,7	43,9	30	0,38	0,26	0,5
01.09.2025	-	0,068	0	2,479	0	0	2,426	0	0	24	0	16385	0	68,8	44,3	30	0,38	0,25	0,5
02.09.2025	-	0,058	0	2,105	0	0	2,06	0	0	24	0	16385	0	69	44,6	30	0,39	0,25	0,5
03.09.2025	-	0,054	0	2,044	0	0	2,002	0	0	24	0	16385	6	67,7	44,2	30	0,38	0,25	0,5
04.09.2025	-	0,047	0	1,687	0	0	1,651	0	0	24	0	16385	0	68,8	45,5	30	0,38	0,25	0,5
05.09.2025	-	0,046	0	1,695	0	0	1,659	0	0	24	0	16385	0	68,3	46,1	30	0,4	0,25	0,5
06.09.2025	-	0,063	0	2,363	0	0	2,313	0	0	24	0	16385	0	68,5	44,6	30	0,41	0,25	0,5
07.09.2025	-	0,081	0	2,961	0	0	2,898	0	0	24	0	16385	0	68,6	43	30	0,4	0,25	0,5
08.09.2025	-	0,064	0	2,317	0	0	2,267	0	0	24	0	16385	0	68,9	44,9	30	0,4	0,25	0,5
Итого:	-	1,071	0	54,391	0	0	53,509	0	0	456	0	-	-	56,53	39,53	30	0,35	0,23	0,5

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч	
20.08.2025	436,337	16798,932	0	0,022	16398,021	0	0,022	56615,52	768	3930,88	0
08.09.2025	437,409	16853,322	0	0,022	16451,531	0	0,022	57071,52	1224	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения